

Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik. Tööprojekt  
Töö nr. 065/2022

AR-8-01 Siseviimistluse tabel

Jrk	Ruumi nimi	Põrand		Sein	
		Pindala m <sup>2</sup>	Viimstlus	Pindala m <sup>2</sup>	Viimstlus
1	Seadmete ruum	12,9	Epoksüüdmass, Tikkurila Temafloor P300	42,7	Krohv ja niiskuskindel värv, toon RAL7040

*Märkused:*

- 1. Põranda ja lae pindalad on ruumi suletud netopinna järgi*
- 2. Seina pindalast pole maha arvestatud avade pindala*
- 3. Kasutada võib ka teiste tootjate samaväärseid viimistlustooteid.*
- 4. Viimistlusmaterjalide kasutamisel järgida tootja juhiseid*
- 5. Põranda viimistlemise kasutatav epoksüüdmass peab taluma suurt keemilist ja mehaanilist koormust (nt. ei tohi haamri maha kukkumise tagajärjel põrandast kildu välja lüüa). Samuti peab epoksüüdmass taluma ka alt poolt tulevat niiskust.*

Projektijuht: Lauri Aim

Projekteerija: Hanno Koha

Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik. Tööprojekt  
Töö nr. 065/2022