

Õsein = 32m

Puurmasina asukoht

Ettevaatust!  
Truup! H=10,08

Projekteeritud maakaabel AHXAMK-W 3x240Al+35Cu,  
KP jätkumuhv JM3 - AJ9338  
KFL129203, L=2617m (trass 2540m)

Projekteeritud kinnine läbimine (3 toru)  
3x Ø160 1250N L=203m  
L=190 m, R=640

ETTEVAATUST!  
Ristumine elektrikaabliga.

73001:001:1527  
Nurmeveski

NB! Asendiplaanis on tehtud muudatus 04.2024.  
Nurmeveski silla sulundsein jääb puurimistrassile ette.  
Puurimistrass nihutatud Nurmeveski kinnistu poole.

80901:001:0514  
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee

4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee  
km 120,89

50901:001:0482  
Sauga jõgi V4

4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee  
km 120,92








Projekteeritud maakaabel AHXAMK-W 3x240Al+35Cu,  
KP jätkumuhv JM3 - AJ9338  
KFL129203, L=2617m (trass 2540m)

73001:001:1545  
Pruuli

ETTEVAATUST!  
Ristumine elektrikaabliga.

4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee  
km 120,98

TINGMÄRGID

-  Projekteeritud 20 kV maakaabel
-  Projekteeritud 2x reservtoru
-  Projekteeritud kinnine läbimine (1250N)
-  Projekteeritud kaablkaitsetoru 750N
-  Projekteeritud tähistustulp
-  Projekteeritud puurmasina asukoht
-  Projekteeritud puurimiskaevik

73001:001:1546  
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee

 Elektrilevi OÜ E-mail: info@elektrilevi.ee Telefon: +372 715 4230 Registrikood: 11050857			Projekti nimi: <b>3071E Pärnumaa, Pärnu-Jaagupi I etapp</b>				
			Tellijä: Elektrilevi OÜ	Address: <b>Tori vald, Pärnumaa</b>			
Joonestast:	Tõnu Heinmets	17.04.2024	Joonise nimetus: <b>Asendiplaani muudatus, Nurmeveski sild</b>				
Kontrollis:	Tõnu Heinmets	17.04.2024					
Projekti juht:	Tõnu Heinmets	17.04.2024	Töö nr.:	<b>3071E</b>	Möötkava: 1:500	Kuupäev: 17.04.2024	Leht:
Formaat:	A3						