

Masti number	Masti tüüp	Järgneva visangu pikkus, m	Möödetud pinnase eritakistus pinnasekihtides [Ω m]		Projekteeritud masti valgumistakistus, Ω	Arvutuslik BFR	Horisontaalsed maandurid d=10 mm		Vertikaalsed maandurid d=20 mm		Joonise nr	Märkused
			0-2 m	2-4 m			Arv	Pikkus, m	Arv	Pikkus, m		
		45										
1	1T9T-14		755	696	20							Maanduspaigaldis kokku ühendada alajaama maandusega. Vajab puutepinge kontrolli! Lahendus täpsustatakse tööprojekti jooksul.
		54										