

Natalja Eppik

From: andrei tsatsasvili <andrei_tsatsasvi@mail.ru>
Sent: 21. august 2019. a. 14:13
To: Natalja Eppik
Subject: Re[2]: Tiimani 1 Андрей Чачашвили Андрей
Attachments: Третий этаж1127.jpg; выход второй Belus 1116.jpg; Двери вход и раздевалка Belus 1122.jpg; Заделанный проём шахта подъемника. 1130.jpg; Вход на лестницу 1124.jpg; Вход Larinda второй этаж 1126.jpg; Заделанный проём в коридоре 1125.jpg

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Добрый день Natalja.

Отправляем Вам фотографии о выполнении в согласованном с Вами объеме работ по Вашему предписанию 7,2-6,3/1424-1 пункт 4.

На фотографиях видно что на первом этаже три противопожарные двери в швейное производство Belus два входа и в раздевалку. Так же заделан сквозной проём который выходил в коридор.

Так же на фото видно что поставлены три противопожарные двери по лестничному пролёту а именно на первом этаже, втором и третьем.

Так же был заделан проём в шахту грузового подъёмника на втором этаже.

Над дверями поставлены эвакуационные светильники.

Все согласованные работы выполнены по этому предписанию по этому просим отметить его как выполненным.

По Вашему приходу на приемку пожарной сигнализации на Tiimani1 как Вам пятница. Если Вам этот день то же подходит то напишите своё время.

С уважением Чачашвили Андрей
58469477

Среда, 14 августа 2019, 16:43 +03:00 от Natalja Eppik <natalja.eppik@rescue.ee>:

Tere

Teie esitatud teatise ja selle tõendite alusel loetakse 26.02.2019 väljastatud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/478 punkt 3 täidetuks.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Ida päästekeskus

Natalja Eppik

ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 5886 2375

tel: +372 357 6105

Vahtra 3 | 21003 Narva | Eesti

www.paasteamet.ee



From: andrei tsatsasvili <andrei_tsatsasvi@mail.ru>

Sent: Wednesday, August 14, 2019 4:30 PM

To: Natalja Eppik <Natalja.Eppik@rescue.ee>

Subject: Tiimani 1 Андрей Чачашвили Андрей

Добрый день Natalja.

Отправляем Вам фотографии о выполнении предписания 7,2-6,4/478 пункт 3
Обеспечить наличие соответствующих требованиям аварийных выходов с первого этажа здания
Kadastiku 57e, со второго этажа здания Kadastiku 57 f и 57 g.

Лестница установлена шириной 700 мм ,высота от земли около 140 см.Как вы видите на фото
рама специальная без центральной планки для возможного удобства. Над выходом повешен
лед.указательный светильник.

В двери Deluks установлен замок с бабочкой что обеспечивает открывание двери без ключа в
случае эвакуации.

По мебельщику фотографии я пересылал ранее но дублирую их ещё раз.

Просим это предписание считать выполненным

С уважением Чачашвили Андрей
58469477

--
andrei tsatsasvili

--
andrei tsatsasvili