

Geoinfo

JRK NR.	ASUTUS	NR.	KUUPÄEV
1.	Telia Eesti AS - trassid puuduvad		07.02.2023
2.	Elektrilevi OÜ	VAH-77423	08.02.2023
3.	Põllumajandus- ja Toiduamet - Drenaažikuivendus puudub		07.02.2023

MÄRKUSED:

Kõrgused EH2000 süsteemis

Koordinaadid L-EEST197 süsteemis

Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 13.02.2023. (kiht "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr: 9717G

Objekti aadress

Koostas

Kontrollis

Objekt: Harju maakond Raasiku vald F2 Kännuküla(Kose) nõuetekohasus

Mõõtkava 1:500

Joonis: Geodeetiline alusplaan

koostatud: 13.02.2023

Leht 1

Lehti 6

fail: 9717G Joonis

Kirjanurk

EEG0000316; 686 MA-k


TEL0005987

Hilvija tee 20 Oru küla

Kose vald Harju maakond

tel: +37257503312

Kuusiku katastriüksuse geodeetiline plaan					
Harju maakond Raasiku vald Kiviloo küla			Joonis	Jooniseid	M 1:500
KOSE MAAKORRALDUSE OÜ					
reg. 10037896 Pikk 22 Kose 75101 Harjumaa			1	1	
tel.60 36 337 EEG000077 EEP002384					
M55distas	A.Saar				
Joonestas	E.Kaaret	16.12.2022	Töö NR. 1545-12.22		



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

1W1 1W1 1W1

1W2 1W2 1W2

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass

Projekteeritud 10 kV kaablitrass

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud komplektalajaam

Projekteeritud mast, tugi ja tõmmits

Katastriüksuse piir

Projekteeritud maanduskontuur

Demontaaž

Märkused:

- Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt EC OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP5743.
- Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
- Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida. Maakaabel paigaldada haljasalal minimaalselt 0,7m sügavusele ning teega läheduses ja ristumisel 1,0m sügavusele, kui pole viidatud teisiti. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast. Ristumistel muu tehnovõrguga kutsuda kohale tehnovõrkude esindajad.
- Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

Tellija:	Enefit Connect OÜ		Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 24.02.2023
Töö nimetus:	Kännuküla alajaama F2 elektrivõrgu nõuetekohaseks viimine Kiviloo küla, Raasiku vald, Harjumaa Tööprojekt IP5743		MTR: TEL002388	Töö nr: 23-17
Joonise nimetus:	Üldasendiplaan	Reg nr: 12688881	Joon nr: 00Y	
		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:10000 A3	
		e-mail: jaanus@stromtec.ee		
		Projekteeris: Ivo Rohula 56761280		
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja		