

Anna Kalinina

Saatja: Anna Kalinina
Saatmisaeg: reede, 9. mai 2025 13:39
Adressaat: 'Aleksei Komarkov'
Teema: Vs: Eeltäidetud taotlus ja Kiviõli Keemiatööstus OÜ joogivee kontrolli kava 2025-2031
Manused: Kiviõli Keemiatööstuse vv joogivee kontrolli kava 2025-2031 (1).docx

Tere!

Vastavalt saadetud kirjale ettevõtte ei kloreeri vett, aga joogivee puhastuse protsessis (rauaärastus) kasutab naatriumhüpokloriti lahust. Sotsiaalministri 24. 09.2019.a. määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ § 10 lg 2 järgi on joogivee tavakontrolli eesmärk saada teavet joogivee kvaliteedi ja joogivee töötlemise, eriti desinfektsiooni tõhususe kohta. Kõrvalsaadused võivad ka puhastusprotsessis tekkida ja edasi jaotusvõrku liikuda. Arvestades ülaltoodud Terviseamet on hinnangul, et ammoniumi näitajat tuleb seirata tavakontrolli korras tõestades, et rauaärastuse protsessis kasutatavast naatriumhüpokloriti lahusest ei ole mõju joogivee kvaliteedile.

Lähtudes eeltoodust palume korrigeerida joogivee kontrolli kava, allkirjastada ja uuesti saada aadressile anna.kalinina@terviseamet.ee.

Lugupidamisega
Anna Kalinina
vaneminspektor (keskkonnatervis)
Ida regionaalosakond
Narva esindus
LAUATEL | MOBTEL 505 3776
anna.kalinina@terviseamet.ee

Saatja: Aleksei Komarkov <Aleksei.Komarkov@keemiatootus.ee>
Saatmisaeg: teisipäev, 15. aprill 2025 15:35
Adressaat: Anna Kalinina <anna.kalinina@terviseamet.ee>
Koopia: Terje Luure <terje.luure@alexela.ee>
Teema: RE: Eeltäidetud taotlus ja Kiviõli Keemiatööstus OÜ joogivee kontrolli kava 2025-2031

Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere,

Esitame taotluse ja kava eraldi failidena. Kuna meie ei tee veele kloorimist (kasutusel on naatriumhüpokloriidi lahus), jäeti kavas ammoniumi seire sageduse muutmata.

Lugupidamisega,



Aleksei Komarkov • Keskkonnaspetsialist
+372 5553 3321 • aleksei.komarkov@keemiatoostus.ee
Kiviõli Keemiatööstus • Turu 3, 43125, Kiviõli
www.keemiatoostus.ee

From: Anna Kalinina <anna.kalinina@terviseamet.ee>
Sent: Thursday, April 10, 2025 3:52 PM
To: Aleksei Komarkov <Aleksei.Komarkov@keemiatoostus.ee>
Subject: Vs: Eeltäidetud taotlus ja Kiviõli Keemiatööstus OÜ joogivee kontrolli kava 2025-2031

Tere!

Palun saata eraldi allkirjastatud taotlus ja kava.

Lugupidamisega
Anna Kalinina

Saatja: Aleksei Komarkov <Aleksei.Komarkov@keemiatoostus.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 10. aprill 2025 14:34
Adressaat: Anna Kalinina <anna.kalinina@terviseamet.ee>
Koopia: KKT Info <Info@keemiatoostus.ee>; Terje Luure <terje.luure@alexela.ee>
Teema: RE: Eeltäidetud taotlus ja Kiviõli Keemiatööstus OÜ joogivee kontrolli kava 2025-2031

Tähelepanu! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere,

Esitame Teile tagasi allkirjastatud kava.

Lugupidamisega,



Aleksei Komarkov • Keskkonnaspetsialist
+372 5553 3321 • aleksei.komarkov@keemiatoostus.ee
Kiviõli Keemiatööstus • Turu 3, 43125, Kiviõli
www.keemiatoostus.ee

From: Anna Kalinina <anna.kalinina@terviseamet.ee>
Sent: Monday, April 7, 2025 9:10 AM

To: Aleksei Komarkov <Aleksei.Komarkov@keemiatootus.ee>

Subject: Eeltäidetud taotlus ja Kiviõli Keemiatööstus OÜ joogivee kontrolli kava 2025-2031

Tere!

Saadan läbivaatamiseks eeltäidetud taotluse ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜ veevärgi joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2031. Palun kontrollida sisestatud andmete õigsust (sh käideldava vee kogus ööpäevas, tarbijate arv, proovivõtukohad, proovivõtuaeg), vajadusel korrigeerida ja tagasi saata kaks eraldi allkirjastatud faili.

Kava koostatud vastavalt uuendatud [sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded¹”](#) nõuetele, seega juhin tähelepanu asjaolule, et veevõrgis joogivee tava- ja süvakontrolli korras võetavate proovide sagedus muudetud.

Lugupidamisega

Anna Kalinina

vaneminspektor (keskkonnatervis)

Ida regionaalosakond

Narva esindus

LAUATEL | MOBTEL 505 3776

anna.kalinina@terviseamet.ee



Terviseamet

+372 794 3500

info@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

keelatud.

n