



PÄÄSTEAMET

Elva Vallavalitsus
elva@elva.ee

Teie 28.07.2025 nr 6-1/2-11

Meie 13.08.2025 nr 7.2-3.2/1772-3

**Kalme külas Männikäbi ja Männituka 7
kinnistute ning Käärdi alevikus Odra 15
kinnistu detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Marko Kartau kooskõlastamast Tartu maakonnas Elva vallas Kalme külas Männikäbi ja Männituka 7 kinnistute ning Käärdi alevikus Odra 15 kinnistute detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Vaatamata Teiepoolsele selgitusele jääme algsele seisukohale tupiktee osas. Olemasolev Odra tänav on üle 250 m pikk ning ei oma alternatiivset juurdepääsu. Üldjuhul võib tupiktänavat planeerida kuni 150m pikkusena.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Elva vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marko Kartau
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästkeskus

Marko Kartau
+372 7337359
marko.kartau@paasteamet.ee