



Ol.olev elektriautode laadija tuleb demonteerida. Paigaldada uus Autel DC Fast 120kW laadija.

Ol.olev liiklusmärk 575e tuleb alles jätta.

Elektriauto laadija

Sillutise ja asfaldi vaheline kõrgus ei tohi olla suurem kui 3 cm.

PE kaablikaitsetoru  
Ø 110mm 750N  
L=95m

29601:001:0109  
11 Tallinna ringtee T1

Vahetada ol.olev liiklusmärgi post.  
Paigaldada  
2x elektriauto liiklusmärk 721e  
+  
1x elektriauto liiklusmärk 575e

Äärekivi tuleb rajada kuni käänukohani asfaldil.

MCMK-HF-EMC 4x120/70  
L<sub>trass/kaabel</sub>=96/104m

Ettevaatust!  
Ristumine sidetrassiga.

Ettevaatust!  
Elektrikilbi kaitsevööndis  
(2m) kaevata käsitsi.

Liitumiskilp 114907LK

29601:001:0007  
Autobaasi  
Ülejõe tee 2b

29601:001:0108  
Ülejõe tee 2

Projekt				Keila Alexela elektriautode laadimispunkt				Tellija	
Enefit AS 16130213 info@enefit.ee Tel. +372 55522205				Enefit AS				Enefit AS	
Joonis				Elektriskeem				Projekti kood	
Projekteeris				A. Tambla				03.05.2024	
Kontrollis				L. Luige				5233973	
Projekti juht				A. Reinsalu				03.05.2024	
Möötkava				Staadium				TP	
Joonis				Lehti				Lehti	
EL-4-01				1				1	