



PÄÄSTEAMET

Jegor Tšumakov
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
info@narva-joesuu.ee

Teie nr

Meie 03.07.2025 nr 7.2-3.3/4152-1

Narva-Jõesuu lasteaia tuleohutusest

Austatud Jegor Tšumakov

Esitasite Päästeametile küsimuse seoses uue lasteaia rajamisega sh soovite meie seisukohta, kas ehitusprojekti tuleohutuse osa vastab kehtivatele nõuetele ning kas tulevases hoones on kasutajatele tagatud ka sisuline ja ohutu evakuatsioon hoone teiselt korruselt, kuna sisetrepid suubuvad esimesel korrusel ühisesse ruumi.

Tutvusime esitatud korruste plaanidega ning ei tuvastanud vastuolusid kehtivatele õigusaktidele.

Kirjas viitate, et hoone teiselt korruselt viivad sisetrepid suubuvad esimesel korrusel ühisesse ruumi. See on lubatud kuna tegemist on väljumisteedega, mitte evakuatsiooniteega ega -trepikojaga. Väljumisteed ei pea olema eraldi omaette tuletõkkeseptsioonis.

Antud hoone puhul evakuatsiooniteid ning -trepikodasid ei ole vaja rajada, kuna vastavalt ehitusprojektile väljumistee pikkus lähima evakuatsioonipääsuni ei ületa 45 meetrit ning mõlemad korrused on ühes tuletõkkeseptsioonis.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristina Kazmin
Ohutusjärelevalve büroo nõunik
Ida päästekeskus

+372 56877767
kristina.kazmin@paasteamet.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585