

Saatja: Päästeamet <rescue@rescue.ee>
Saadetud: 17.02.2020 08:48
Adressaat: PÄA Põhja <pohja@rescue.ee>
Teema: FW: Kolde pst.100, Tallinn KU
Manused: 01.jpg; 02.jpg; 03.jpg; 04.jpg; 05.jpg

From: koldepst100@hot.ee <koldepst100@hot.ee>
Sent: Sunday, February 16, 2020 9:06 PM
To: Liis Sindeva <Liis.Sindeva@rescue.ee>; Päästeamet <rescue@rescue.ee>
Subject: Kolde pst.100, Tallinn KU

Tere

Teavitan Ettekirjutuse 30.12.2019 nr 7.2-6.2/3075 täitmisest.

Paigaldatud ukсед

-elektrikilbi foto 1,2, 3

-kaks keldriust foto 4, 5

Küsimus kas elektrikilbiuksele on vaja ukseulgur?

Lugupidamisega

Victor Roy

juhatuse liige
KÜ Kolde pst.100, Tallinn