

From: Toomas Tamm
Sent: Monday, December 19, 2022 9:43 AM
To: 'raivo@novewater.ee' <raivo@novewater.ee>
Subject: RE: Järelevalvemenetluse lõpetamise akt - Novewater OÜ (10.07.2017)

Tere

Tõesti sai 2017 korra juba kontrollitud seda dokumentatsiooni. Sain süsteemist antud dokumentatsiooni kätte ka.

Siiski on probleem praegu põhiliselt DoP-s, mis antud alus dokumentatsiooniga kokku ei lähe. DoP tuleb korrigeerida ja lisaks sellele ka CE-märgistus paigaldada tootele.

Lugupidamisega

[cid:image003.jpg@01D9138E.5DDAE290]

Toomas Tamm

Tooteohutuse talitus peaspetsialist

Toomas.Tamm@ttja.ee<mailto:Toomas.Tamm@ttja.ee> | www.ttja.ee<<http://www.ttja.ee>>

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a 10122 Tallinn

From: raivo@novewater.ee<mailto:raivo@novewater.ee>
<raivo@novewater.ee<mailto:raivo@novewater.ee>>
Sent: Friday, December 16, 2022 6:29 PM
To: Toomas Tamm <Toomas.Tamm@ttja.ee<mailto:Toomas.Tamm@ttja.ee>>
Subject: Ed: Järelevalvemenetluse lõpetamise akt - Novewater OÜ (10.07.2017)

Tere Toomas

Ma kindlasti kontrollin Dop ja Ce ära ja vaatan, kas keegi meie majast on mingisuguseid kummalisi muudatusi teinud meie sertifikaadis, kuid vaatasin ajaloost, et oleme selle protseduuri juba korra omavahel läbi teinud ja kõik vajalikud testid, raportid jne jne edastanud. Ka Teil on meie alusdokumendid alles või saadan uuesti?

Terv
Raivo Pihelgas
Novewater OÜ

Saatja: Toomas Tamm <Toomas.Tamm@tja.ee<mailto:Toomas.Tamm@tja.ee>>
Saاتمisaeg: 10 July 2017 14:16
Adressaat: Raivo Pihelgas <raivo@novewater.ee<mailto:raivo@novewater.ee>>
Teema: Järelevalvemenetluse lõpetamise akt - Novewater OÜ (10.07.2017)

Tere

Edastan teile digitaalset allkirjastatud järelevalvemenetluse lõpetamise akti.

Lugupidamisega

[cid:image004.jpg@01D9138E.5DDAE290]

Toomas Tamm

Ehitusosakonna peaspetsialist

6672196| Toomas.Tamm@tja.ee<mailto:Toomas.Tamm@tja.ee> |

www.tja.ee<http://www.tja.ee/>

Tehnilise Järelevalve Amet

Sõle 23A 10614 Tallinn