



Alutaguse Haldus OÜ  
info@alutagusehaldus.ee

Meie 05.02.2024 nr 9.2-3/23/9017-11

## **Teade riikliku järelevalvemenetluse lõpetamise kohta**

Terviseamet (edaspidi amet) viis veeseaduse § 250 lg 1 ja lg 3 ning korrakaitseaduse (edaspidi KorS) § 27 alusel läbi riiklikku järelevalvemenetlust Alutaguse Haldus OÜ (registrikood 11001422, edaspidi ettevõtte) suhtes eesmärgiga kontrollida Mäetaguse aleviku veevärgi joogivee kvaliteedi vastavust sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded<sup>1</sup>“ (edaspidi määrus nr 61) sätestatud nõuetele. Riikliku järelevalvemenetluse aluseks oli ohukahtlus, mis tekkis ametile esitatud pöördumisega, mille kohaselt Mäetaguse alevikus Tamme tn 15 kortermajas on ebarahuldav joogivee kvaliteet, joogivesi lõhnab imelikult.

Vastavalt eespool nimetatud eriseadusele on amet KorS § 6 lg 1 mõistes korrakaitseorgan, kes on riiklikku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus. Ettevõtte on KorS § 15 lg 1 mõistes veevärgi valdajana avaliku korra eest vastutav isik.

Amet alustas 10.01.2024 ettevõtte suhtes ohu kahtluse alusel riiklikku järelevalvemenetlust eesmärgiga kontrollida Mäetaguse aleviku veevärgi joogivee kvaliteedi vastavust määruses nr 61 sätestatud nõuetele. Tuginedes KorS § 50 lg 1 p 3, § 51 lg 1 p 2 ja lg 6<sup>1</sup> võttis 10.01.2024 ameti autojuht-proovivõtja (proovivõtja atest. nr 2210/22) joogivee kontrollproovi Mäetaguse alevikus Tamme tn 15 keldrikorrukselt ja Tamme tn 15 tarbija kraanist. Menetlustoimingu raames vormistati riikliku järelevalve menetlustoimingu protokoll nr 9.2- 3/24/9017-6.

Rahvatervise labori 10.01.2024 väljastatud katseprotokollide kohaselt ei vastanud Tamme tn 15 kortermajast võetud veeproovide joogivee kvaliteet määruse nr 61 § 6 lg 1 nõuetele mangaani ja raua sisalduse osas, lõhna osas mittevastavusi ei tuvastatud. Amet küsis 15.01.2024 kirjaga nr 9.2-3/24/9017-7 ettevõttelt selgitusi Mäetaguse aleviku veevärgi joogivee kvaliteedi mittevastavuste osas.

Ettevõtte esitas 26.01.2024 ametile vastuskirja, milles tõi välja, et Mäetaguse aleviku veetorud on PVC materjalist, Tamme tn 15 kortermaja sisemised veetorud on aga vanemad ning seisukord teadmata. Lisaks tõi veekäitleja välja, et Tamme tn 15 keldrikorrukselt võeti veeproov enne veemõõturit eemaldades mudafilter. Enne veeproovi võtmist oleks pidanud laskma veel kauem joosta, kuid see ei olnud proovivõtukoha arvestades võimalik. Veekäitleja esitas 22.01.2024 pumplatest peale veetöötlust võetud joogivee analüüsitulemused, mille kohaselt raua ja mangaani sisaldus vastavad kehtestatud piirsisaldustele (analüüsitulemused ameti avalikus andmebaasis [https://vtiav.sm.ee/index.php/?active\\_tab\\_id=JV](https://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV)).

Mäetaguse aleviku veevärgi joogivee kvaliteedi kontrollimiseks võttis 31.01.2024 ameti autojuht-proovivõtja (proovivõtja atest. nr 2210/22) tuginedes KorS § 50 lg 1 p 3, § 51 lg 1 p 2 ja lg 6<sup>1</sup> joogivee kontrollproovi Mäetaguse Põhikooli köögist. Menetlustoimingu raames vormistati riikliku järelevalve menetlustoimingu protokoll nr 9.2-3/24/9017-10. Rahvatervise labori 31.01.2024 katseprotokolli nr KJL2024/V350K kohaselt vastab Mäetaguse aleviku veevärgi joogivee kvaliteet nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas:

Katseprotokoll	Uuritud näitaja	Tulemus	Piirsisaldus
KJL2024/V350K	Raud	< 40 µg/l	200 µg/l
	Mangaan	< 30 µg/l	50 µg/l

Kui ülemäärane raua ja mangaani sisaldus tuleneks Mäetaguse aleviku puurkaevudest või veetrassist, siis oleks Mäetaguse Põhikooli sööklast võetud veeproov näidanud raua ja mangaani suurenenud sisaldust, kuid joogivee analüüsid seda ei näidanud. Analüüsitulemustele ja ettevõtte poolt esitatud informatsioonile tuginedes on Tamme tn 15 kortermaja joogivee kvaliteedi mittevastavuse põhjuseks kinnistusesine torustik. Amet andis pöördujale soovitusi kinnistusesise joogivee kvaliteedi parendamiseks.

**Arvestades ülaltoodut lõpetab amet ettevõtte suhtes alustatud riikliku järelevalvemenetluse.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje Muusikus  
osakonnajuhataja  
Ida regionaalosakond

Lisa: Katseprotokoll\_KJL2024\_V350K Mäetaguse Põhikooli söökla.pdf

Liisu Tamm  
554 8431 liisu.tamm@terviseamet.ee