



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 08.11.2022 nr 6-2.1/5602

Meie 11.11.2022 nr 7.2-3.4/7185-2

**Ranna 1, 3, 5 detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Aita Teigar poolt koostatud töö nr T -410-21 Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Ranna tn 1, 3 ja 5 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmisel põhjusel:

1. Määramata ehitistevaheline kuja.
2. Määramata välise tulekustutusvee vooluhulk.
3. Planeeringus ei ole mõistlik määrata planeeritavate ehitiste tuleohutusklassi.
4. Kui sõidukite parkimine on välisseinale lähemal kui 4 meetrit, tuleb välisseinas kasutada materjale, mis iseseisvalt ei põle ning seina üldpinnast ei tohi avatäidete pindala olla üle 25 % ja seda 4 meetri ulatuses külgsuunas ja 5 meetri ulatuses vertikaalsuunas.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 5 ja 9

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2905-2022-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee