


Vahetähtaeg

16.7.2024

Märkused:

- Kaabi paigaldussügavus Transpordiametritele kuuluva asfalteeritud tee all min 1,5 m kaitsetoru pealt.
- Kaabi min. paigaldussügavus riigitee muldenõlvast 1 m kaugusel on 1,2 m ja kaugemal kui 1 m on 1 m.
- Avatud laeviku min. sügavus tee nõlva alumisest joonest 1 m. Selle puudumisel sügavus tee kattealt min. 3 m.

TÄHIS	HULK	MUUDATUS			
			MUUTJA	KUUPÄEV	
<div><div><div><div><div></div><div><div>Tallinn, Laki tn. 13</div><div>EL 10303995-0001</div><div>tel 6598970, email kh@energia-konsult.ee</div></div></div><div><div>KONTROLL.</div><div>PROJEKT.</div><div>Faili nimi</div></div><div><div></div><div>T.R.SIITAN</div><div>LC4451_TP_EL-6-01_Lõikejoonis</div></div><div><div></div><div>01.2026</div><div></div></div><div><div>Aadress</div><div>Joonise nimi</div></div><div><div>Nahkru, Palvere küla, Kose vald, Harju maakond</div><div>Joonise nimi</div></div><div><div>Staad</div><div>Leht/Leht</div><div>Mootkava</div></div><div><div>TP</div><div>1/1</div><div>1:50 A3</div></div></div><div><div>Tellijä</div><div>Elektrilevi OÜ</div><div>Projekt nr. LC4451</div><div>PROJEKTIBÜROO ELING • ESTI • EREL</div></div><div><div>Töö nimi</div><div>Joonise nr.</div></div><div><div>Litiumine madalpingel - Nahkru, Palvere küla, Kose vald, Harju maakond</div><div>EL-6-01</div></div></div></div>					