



PÄÄSTEAMET

Märke tehtud:
Kehtib kuni:
Alus:
Teabevaldaja: Päästeamet*/

Anija Vallavalitsus
anija@anija.ee

Teie 12.03.2024 nr 7-2/391

Meie 10.04.2024 nr 7.2-3.1/1410-2

**Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
(ksh) väljatöötamise kavatsuse kohta
ettepanekute küsimine**

Esitasite Põhja päästkeskusele pöördumise, kus soovisite Päästeameti Põhja päästkeskuse poolseid ettepanekuid detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta.

Ettepanekud:

- 1) Arvestada Siseministri määrusest nr 10 tulevate nõuetega, muuhulgas hoone sissepääsu ning veevõtukoha vaheline kaugus maksimaalselt 200 meetrit, vastavalt kasutusviisile ja eripõlemiskoormusele kustutusvee kogus ning vooluhulk.
- 2) Arvestada Siseministri määrusest nr 17 tulenevate nõuetega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Aleksandr Levinski
Ohutusjärelvalve büroo/inspektor
Põhja päästkeskus

Aleksandr Levinski
+372 53325857
aleksandr.levinski@rescue.ee