



PÄÄSTEAMET

Sven Liivak
Lääne-Harju Vallavalitsus
info@laaneharju.ee

Teie 02.07.2025

Meie 01.08.2025 nr 7.2-3.1/4218-1

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Lohusalu tee 37**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Sandra Danilson Vahtra Grupp OÜ poolt koostatud „Laulasmaa külas Lohusalu tee 37 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering“ tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahenduse ei vasta asjakohasele normile.

Alus: SM määrus nr 10 § 6 lg 2 ja lg 3.

Selgitus: Veevõtukohta kaugus arvestatakse mööda päästetehnikaga sõidetav teed – hetkel esitatud plaani järgi ei kata planeeritav veevõtukoht rajatavatele kinnistutele vesivarustust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Sandra Danilson
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästekeskus