

Marit Sild
Projekteerija
Enersense
marit.sild@enersense.com

Teie 29.05.2023 e-kiri

Meie 27.06.2023 nr 3-1.1/2023/3481

Kooskõlastus

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) kooskõlastamiseks Kihnu vallas, Linakülas, Jugamäe kinnistu elektriliitumisel ehitusprojekti. Edastasite ka Keskkonnaameti kooskõlastuse.

Esitatud materjalidest selgub, et soovite paigaldada maakaabelliini Audru metskond 35 kinnistule (30301:001:0238).

RMK kooskõlastab maakaabelliini paigaldamise Audru metskond 35 kinnistul tingimustel:

- maakaabelliin paigaldatakse kaitsetorus minimaalselt 1m sügavusele
- tööde teostamisel tuleb järgida Keskkonnaameti seatud nõudeid
- pinnastiku kahjustatakse minimaalselt
- kasvavate puude kahjustamine ning raie on keelatud

Täiendavalt teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aliis Kevvai
Vändra metsaülem