


Märkused:

1. Maakaabli lõplik paigaldusraadius vastavalt kaabli spetsifikatsioonile.
2. Raudbetoon taldmikovundamenti, lõpumuhvi ja pingepiiriku aluskonstruktsiooni, 330 kV lõpumuhvi ja pingepiiriku mõõdud ja mark täpsustada tööprojekti.

Projekt 330 kV maakaabel Kilingi-Nõmme AJ – Hertz 3, Saarde vald, Pärnu maakond				Tellija Evecon OÜ			
 LEONHARD WEISS ENERGY AS E-post energy@leonhard-weiss.com Telefon +372 715 4100 Registrikood 10665798	Joonis Kaabli lõputarind			Joonise nr 10773H3_EP_EL-6-03			
	Projekteeris	Janek Lõhmus		53 477 135	Mõõtkava	M 1: 50	
	Kontrollis	Janek Lõhmus		53 477 135	Staadium	Eelprojekt	
	Projektijuht	Heigo Luik		53 40 2066	Keel EST	Leht 1	Lehti 1

10773H3_EP_EL-6-03_kaabli-lõputarind.dwg_26/11/2024