



ETTEKIRJUTUS

Narva

07.12.2017 nr 7.2-6.4/2399

16. juunil 2017. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1642 paikvaatlusel hoones - gaasikäik nr 4 (registrikood: 102020111), aadressil Lõunaterritooriumi, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/1647-8.

21. novembril 2017. aastal saadeti adressaadile kavandatava haldusakti nr 7.2-2.3/11443-17 andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid (sh seisukohti nõuete täitmisega kaasneva majandusliku mõju kohta) kavandatavate ettekirjutuste kohta. 5. detsembril 2017. aastal on haldusorganile laekunud vastus, mille kohaselt puuduvad adressaadil vastuväited kavandatava ettekirjutuse punkti nr 3 ning selle täitmise tähtaja suhtes. Punktide nr 1 ja nr 2 suhtes esitati selgitused, mille kohaselt punktides kirjeldatud puudused on kõrvaldatud. Esitatud tõendusmaterjal kinnitab, et punktis nr 2 kirjeldatud asjaolu on muutunud ning puudust ei esine. Seoses sellega, et punkti nr 3 kohta esitatud tõendusmaterjal puuduse kõrvaldamist ei kinnita, annab haldusorgan täiendava võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid kavandatava ettekirjutuse ja selle täitmise tähtaja kohta.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda adressaadile – **Enefit Energiatootmine Aktsiaseltsile (registrikood: 10579981; aadress: Eesti Elektri jaam, Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, 40107)** järgmise ettekirjutuse, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

- 1. Tagada evakuatsioon hoone hädaväljapääsude kaudu selliselt, et olme- ja nõupidamisruumi (Tuhaärastusseadmed) ja kaabliruumi (ELT Eksploatatsiooni EEJ) hädaväljapääsud oleksid kasutatavad ja kõik hoone hädaväljapääsud oleksid evakuatsioonimärkidega tähistatud**

Alus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõiked 1 ja 2; ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel kehtestatud siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (edaspidi määrus nr 17) § 43 lg 1, § 44 lg 3 p 3 ning § 55 lg 2.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 6 lõiked 1 ja 2 täpsustavad, et ehitises peab olema tagatud evakuatsioon ning ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, tuleb need tähistada vastava tuleohutusmärgiga.

Määruse nr 17 § 55 lõige 2 sätestab, et enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Määruse nr 17 § 44 lg 3 punkti 3 kohaselt on üks evakuatsioonipääs lubatav V või VI kasutusviisiga hoones, mille suletud netopind on kuni 500 ruutmeetrit, kusjuures evakuatsioonialalt peab olema lisaks hädaväljapääs. Samas § 43 lõike 1 kohaselt peab hädaväljapääsuks kasutatava valgusava kõrguse olema vähemalt 600 millimeetrit ja laius 500 millimeetrit ning kõrguse ja laiuse summa vähemalt 1500 millimeetrit.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1642-8) tuvastati, et hoone hädaväljapääsude kaudu ei ole tagatud ohutu evakuatsioon järgmistes kohtades:

- ELT Eksploatatsiooni EEJ kaabli ruumi hädaväljapääsu ei ole võimalik avada ning see on evakuatsioonimärgiga tähistamata;
- Tuhaarastusseadmete talituse olme- ja nõupidamisruumi hädaväljapääsu ei ole võimalik avada ruumi vahelae tõttu ning aken on evakuatsioonimärgiga tähistamata;
- General Electric Power metalltöötlemisseadmetega ruumi ülemise korruse hädaväljapääs on evakuatsioonimärgiga tähistamata.

Olukord, kus tulekahju kolle asub evakuatsioonipääsu juures ning puudub võimalus hoone evakuatsioonialadelt väljuda hädaväljapääsude kaudu, võivad tulekahju või päästesündmuse korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Täitmise tähtaeg: 30.01.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **800,00 (kaheksasada) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**30.01.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Juhul kui haldusakti aadressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi,

trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik
peainspektor
Ohutusjärelvalve büroo
Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:
Enefit Energiatootmine AS, tootmine@energia.ee.

Teadmiseks: Eesti Energia AS, indrek.randoja@energia.ee.

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee