



PÄÄSTEAMET

Anna Õuekallas
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie nr 6-1/9610

Meie 03.11.2022 nr 7.2-3.1/3233-4

**Karla küla Suur-Tõnikse kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu
kooskõlastamata jätmise**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel ei kooskõlasta Päästeameti Põhja päästikeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Karla küla Suur-Tõnikse kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa.

Osaliselt arvestamata/tagamata päästesõidukite ligipääs või manööverdamise võimalus.

Alus: EVS 812-7:2018 p 14.1.4

Selgitus:

Kinnistute 1, 14, 13 juurde viiva tee lõpus puudub ümber pööramise võimalus päästetehnikal.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder