



PÄÄSTEAMET

Ulvi Ilumets  
Wismari Haigla AS  
wismari.haigla@wh.ee

23.07.2025 nr 7.2-2.1/4655

### Sunniraha tasumise teavitus

Austatud Ulvi Ilumets

Teostasime 22.07.2025 järelkontrolli haldusmenetluse nr 7.2-5.2/30 paikvaatlusel 29.01.2019 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.2/199 täitmise üle hoones aadressil Wismari tn 15 ja Wismari tn 15/1, Tallinn, Harju maakond. Kontrollkäigu tulemused fikseerisime paikvaatluse protokollis 7.2-6-2025-1100.

Tuvastasime, et 29.01.2019 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.2/199 punkt 2 on täidetud, punktides 5, 7, 12 esitatud nõuded on osaliselt täitmata ning punktides 4, 8 esitatud nõuded on täitmata.

Ettekirjutuse punktiga 4 kohustasime adressaati tagama haigla hoones evakuatsiooni- ja väljumisteel asuvate uste abivahendita avamine. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg möödus 01.03.2019. Antud ettekirjutusega kaasnes sunniraha hoiatus summas 500,00 (viissada) eurot.  
*22.07.2025 kontrollkäigul tuvastasime, et antud punkt on täitmata, evakuatsiooni- ja väljumisteedel asuvad uksed ei ole osaliselt varustatud nõuetekohaste evakuatsioonisulustega.*

Ettekirjutuse punktiga 5 kohustasime adressaati tagama haigla hoones ohutu evakuatsiooni tagamiseks nõuetekohaste tuletõkkeseptsioonide moodustamist. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg möödus 01.09.2019. Antud ettekirjutusega kaasnes sunniraha hoiatus summas 1000,00 (üks tuhat) eurot.  
*22.07.2025 kontrollkäigul tuvastasime, et evakuatsioonitrepikoda ei moodusta omaette tuletõkkeseptsiooni.*

Ettekirjutuse punktiga 7 kohustasime adressaati tagama haigla hoonesse puuduva evakuatsioonivalgustuse paigaldamist ning korraldama evakuatsioonivalgustuse korrashoidu ja korrashoiutoimingute dokumenteerimist vastavalt kehtivatele nõuetele. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg möödus 01.05.2019. Antud ettekirjutusega kaasnes sunniraha hoiatus summas 500,00 (viissada) eurot.  
*22.07.2025 kontrollkäigul tuvastasime, et haiglahoonesse on paigaldatud mõned lisa evakuatsioonivalgustid, kuid on esitamata evakuatsioonivalgustuse teostusjoonised/projekt, mis tõendaksid, et hoonesse paigaldatud evakuatsioonivalgustus ja selle valgustihedus vastab 2 (3) nõuetele. Esimesel korrusel on üks evakuatsiooni ohutusmärk nõuetekohaselt valgustamata.*

Ettekirjutuse punktiga 8 kohustasime adressaati tagama haigla hoonesse paigaldatud tuletõrje voolikusüsteemi korrashoidu ja katkematu toimepidevust ning korraldama kontroll- ja hooldustoimingute teostamist vastavalt kehtivatele nõuetele. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg

möödus 01.05.2019. Antud ettekirjutusega kaasnes sunniraha hoiatus summas 500,00 (viissada) eurot.

*22.07.2025 kontrollkäigul tuvastati, et voolikukapid on eemaldatud ning ei esitatud dokumentatsiooni tehnosüsteemi ametliku likvideerimise kohta.*

Ettekirjutuse punktiga 12 kohustasime adressaati tagama kontorihoones ohutu evakuatsiooni tagamiseks nõuetekohaste tuletõkkesektsioonide moodustamist. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg möödus 01.05.2019. Antud ettekirjutusega kaasnes sunniraha hoiatus summas 500,00 (viissada) eurot.

*22.07.2025 kontrollkäigul tuvastasime, et I korrusel evakuatsioonitrepikoja ukсед ei ole nõuetekohased tuletõkkeuksed, mistõttu evakuatsioonitrepikoda ei moodusta omaette tuletõkkesektsiooni.*

Arvestades asjaoluga, et ettekirjutuse punktid 5, 7, 12 on osaliselt täidetud, otsustas Päästeameti Põhja päästekeskus rakendada ettekirjutuses ettenähtud sunniraha selle vähendatud määras järgmiselt:

- 29.01.2019 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.2/199 punkti 4 sunniraha rakendatakse määras 500,00 (viissada) eurot;
- 29.01.2019 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.2/199 punkti 5 sunniraha rakendatakse määras 700,00 (seitsesada) eurot;
- 29.01.2019 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.2/199 punkti 7 sunniraha rakendatakse määras 300,00 (kolmsada) eurot;
- 29.01.2019 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.2/199 punkti 8 sunniraha rakendatakse määras 500,00 (viissada) eurot;
- 29.01.2019 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.2/199 punkti 12 sunniraha rakendatakse määras 500,00 (viissada) eurot.

Informeerime Teid, et eelpool toodud ettekirjutusega kaasnenud sunniraha vastavalt vähendatud määrale summas kokku **2500,00 (kaks tuhat viissada)** eurot saab tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele:

SEB Pank EE891010220034796011

Swedbank EE932200221023778606

LHV Pank EE777700771003813400

Luminor Bank EE701700017001577198

Maksekorraldusel märkida saajaks **Rahandusministeerium**, viitenumbriks **10265241212783** ja selgituseks **Wismari Haigla AS ettekirjutuse nr 7.2-6.2/199 punktid 4,5,7,8,12.**

Riigikassasiseste maksete korral kasutada e-riigikassa kontot:

Saaja: **Siseministeerium**, E-riigikassa konto **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10265241212783.**

Teil on võimalus tasuda sunniraha vabatahtlikult **10 kalendripäeva** jooksul käesoleva kirja kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kavatseb Päästeamet esitada avalduse sunniraha sissenõudmiseks kohtutäiturile. Sellisel juhul lisandub sunnirahale kohtutäituri tasu.

Päästeameti Põhja päästekeskus teavitab, et sunniraha tasumine ei vabasta ettekirjutuse täitmisest ning sunnivahendit võib kuni ettekirjutusega taotletava eesmärgi saavutamiseni rakendada korduvalt.

**Eeldatavalt toimub uus järelkontroll kehtiva ettekirjutuse täitmise üle juuli 2026.a.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tarmo Adamberg  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Põhja päästekeskus

Tarmo Adamberg  
+372 53400274  
tarmo.adamberg@paasteamet.ee