



PÄÄSTEAMET

Rapla Vallavalitsus  
rapla@rapla.ee

Teie 25.05.2026 nr 6-5/2026/1201

Meie 25.06.2026 nr 7.2-3.4/3582-2

**Vanatammsalu, Juula küla  
detailplaneeringu kooskõlastamisest  
keeldumine**

Päästeamet jätab kooskõlastamata arhitekt Piret Kivi poolt koostatud töö nr 25-03 Rapla maakond, Rapla vald, Juula küla, Vanatammsalu kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. lisada joonisele hüdrandi mõjupiirkond;
2. tulekustutusvesi tuleb lahendada määrus nr 10 järgi, hetkel on viidatud ka tuletõrje veevarustuse standardile, kuid standard ei ole enam selles osas kehtiv;
3. seletuskirjas viidatakse tulekustutusvee vajaduse osas nii 10 l/s kui 20 l/s;
4. lisada seletuskirja tupiktäna ümberpööramise raadius (EVS 812-7;2018).

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rapla Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiiu Varik- Sau  
Ohutusjärelvalve büroo  
peainspektor  
Lääne päästekeskus

Tiiu Varik-Sau  
+372 4892005  
tiiu.varik-sau@paasteamet.ee

