



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

14.04.2020 nr 7.2-6.4/631

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1818 punktide 2, 3 ja 4 täitmiste peatamine

14.04.2020 saatis Osaühing Monteerija haldusorganile taotluse, millega palub peatada 25.09.2018 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1818 punktide 2, 3 ja 4 täitmist.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1818 punktiga 2 kohustasime adressaati paigaldama evakuatsioonivalgustuse hoone väljumisteede ühiskasutuses olevatele aladele vastavalt tuleohutuspõhiste. Sama ettekirjutuse punktiga 3 kohustasime adressaati tagama ohutu evakuatsiooni hoone kontoriruumi hädaväljapääsu kaudu selliselt, et hädaväljapääsuks kasutava valgusava kõrgus oleks 600 millimeetrit ja selle laius oleks 500 millimeetrit ning hädaväljapääs oleks tuleohutusmärgiga tähistatud. Ettekirjutuse punktiga 4 kohustasime moodustama laoruumidest omaette tuletõkkeseptsiooni, eraldades laoruumid bürooruumidest tuletõkkeuksega.

Adressaadi poolt esitatud 14.04.2020 info põhjal ilmnesid uued asjaolud, mille kohaselt hoones tegevust ei toimu ning hoone on suletud.

Ülaltoodust tulenevalt ja juhindudes haldusmenetluse seaduse § 64 lõige 1 ja § 65 lõige 3 peatatakse ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1818 punktid 2, 3 ja 4 ning nendega kaasnenud sunniraha hoiatused.

Seoses eeltooduga ja riigis kehtestatud eriolukorraga teostab Päästeameti Ida päästekeskus järelkontrolli hoones tegevuse peatamise kohta hiljemalt 10.07.2020.

Hoones täismahus tegevuse jätkamisel peavad olema täidetud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1818 punktid 2, 3 ja 4. Ettekirjutuste täitmisest palume meid teavitada kirjalikult Päästeameti Ida päästekeskus, Rahu 38, 41532 Jõhvi või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil angelina.pallo@rescue.ee

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)
Angelina Pällo
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Ida päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:
OÜ Monteerija, sergei.monteerija@gmail.com.

Angelina Pällo
+372 578 766 44
angelina.pallo@rescue.ee