AJ Küünisaare F4:
Vahetada kaitsealus ning ehitada välja maakaabel AXPK 4G240 (MPL444529) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK71579, L=32/40m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N - min 1,0m sügavusele
Kinniselt PVC D110 1250N - min 1,5m sügavusele

65301:013:0471
Kingu tänav

65301:013:0034
Kingu tn 10

65301:013:0448
Linnu tee 18

65301:013:0506
Linnu tee T2

65301:013:0507
11302 Lagedi–Kostivere tee

65301:013:0452
Piiri tn 1

Tarbija orient.

NB!
Sidetrass!
Elektrikaabel!

36.81
35.77-35.77 Ø500 pl

Paigaldada liitumiskilp LK238877 peakaitsmega 3x20A

Paigaldada liitumiskilp LK238876 peakaitsmega 4x(3x20A)

Paigaldada jaotuskilp JK71579

Paigaldada liitumiskilp LK238878 peakaitsmega 4x(3x20A)

Paigaldada liitumiskilp LK238879 peakaitsmega 3x20A

NB!
Veetrass!
Elektrikaabel!
Kanalisatsioon!

Riigitee 11302 Lagedi-Kostivere tee alla paigaldada maakaabel kinnisel meetodil, minimaalselt 1,5 m sügavusele, L= 24m

37.10
36.03-35.94 Ø400 pl

Asf
Kr
ELASA
S

N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- D — Olemasolev kanalisatsioon
- V — Olemasolev veetrass
- S — Olemasolev sidekaabel

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-156
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 25.11.2025 Töö nr: ENS-25-156
Töö nimetus:	Linnu tee 18-1 liitumine madalpingel, Kopli küla, Rae vald, Harju maakond LC4553	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Sander Kotter	