



TRANSPORDIAMET

Raasiku Vallavalitsus  
raasiku.vald@raasiku.ee  
Tallinna mnt 24  
75201, Harju maakond, Raasiku  
vald, Aruküla alevik

Teie 31.12.2025

Meie 08.01.2026 nr 7.1-2/26/21785-2

**Aruküla aleviku reoveekogumisala  
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni toite ja  
äravoolu torustiku kasutusloa eelnõu  
kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Raasiku valla Aruküla aleviku reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni toite ja äravoolu torustiku kasutusloa eelnõu (menetlus nr 528490), mille aluseks on kasutusloa taotlus nr 2511371/26857 v02.


Kasutusluba soovitakse anda järgmistele ehitistele:

- Veetorustik (EHR kood 221474473)
- Kanalisatsioonitoru (EHR kood 221474474)

Transpordiamet on 14.01.2025 kirjaga nr [7.1-2/25/21001-5](#) kooskõlastanud ehitusloa eelnõu ja selle aluseks oleva ehitusprojekti.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist ehitusloa elluviimisel ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3, 99 lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“, **jätame kasutusloa kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Tehnovõrgu ristumisel riigiteega märkida teostusjoonisele tehnovõrgu sügavus riigitee katte all.
2. Transpordiametit pole teavitatud liiklusvälise tegevuse lõpetamisest ega aktiga üle antud korrastatud teemaad vastavalt Transpordiameti poolt 24.03.2025 väljastatud liiklusvälise tegevuse loale nr [7.1-3/25/4193-2](#).  
Palume teavitada Transpordiametit liiklusvälise tegevuse lõpetamisest ja lisada kasutusloa eelnõule kahepoolsest allkirjastatud korrastatud teemaa üleandmise akt (Lisa 2).
3. Veetorustik paikneb riigitee maaüksusel ilma õigusliku aluseta (väljapool isikliku kasutusõiguse ala) riigitee nr 11304 Aruküla-Kostivere tee km 2,26, km 2,35–2,38 ja km 2,59 (vt joonis 1).



Joonis 1

Tulenevalt eeltoodust palume vormistada muudatusprojekt ja edastada see koos seletuskirjaga Transpordiametile kooskõlastamiseks e-posti aadressil [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee). Muudatusprojektile lisada uued isikliku kasutusõiguse plaanid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: teostusjoonis

lisa 2- korrastatud teemaa üleandmise akt

Annika Matson

54620384, [Annika.Matson@transpordiamet.ee](mailto:Annika.Matson@transpordiamet.ee)