Trassikoridorist eemaldada puitmaterjal

Vajadusel korrigeerida oli.ol veetoru kõrgusliku paikhemist

Vajadusel korrigeerida oli.ol veetoru kõrgusliku paikhemist

Vajadusel korrigeerida oli.ol veetoru kõrgusliku paikhemist

Tingmärgid:

- -Katastriüksuse piir
- -Katastriüksuse tunnus
- -Katastriüksuse lähiaadress
- -Tee kaitsevöönd
- -Olemasolev madalpingekaabel
- -Olemasolev madalpinge õhuliin
- -Olemasolev kõrgepingekaabel
- -Olemasolev sidekaabel
- -Olemasolev soojatorustik
- -Olemasolev sideõhuliin
- -Olemasolev veetoru
- -Olemasolev kanalisatsioon
- -Projekteeritud veetoru
- -Projekteeritud reoveekanalisatsioon
- -Projekteeritud survekanalisatsioon
- -Suundpuuritav torustik
- -Suundpuurimise start/lõpukaevik
- -Kaevu nimetus
- -Projekteeritud maapinna kõrgus
- -Olemasoleva maapinna kõrgus
- -Proj kanalisatsioontoru
- -Proj kanalisatsioontoru
- -Proj kanalisatsioontoru
- -Kaevu sügavus
- -Projekteeritud reovee kanalisatsiooni kaev
- -Projekteeritud pumpla
- -Kasutusest välja jääv torustik / likvideeritav objekt

MÄRKUSED:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis;
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;
3. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vaata seletuskirjast;
4. Ehitustööde materjalide mahud vaata põhimaterjalide tabelis;
5. Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja teindite läheduses tuleb kaevetööd teha nende omaniku juhendite kohaselt;
6. Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgud tuestada;
7. Enne ehitustööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja eesvoolude sügavused;
8. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad möödastamise aegset situatsiooni;
9. Joonised ja seletuskiri on projekti lahutamatud osad ning neid tuleb käsitleda koos;
10. Taastada riikliud trekattemärgistus.

MUUDATUS NR.	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS

Projektnimetus: **AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320**	Tellija: **AS Emajõe Veevärk**	Töö nr: **2025-009**	Kuupäev: **06.06 2025**	Staadium: **TP**
Objekt: **Pajusti aloviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine-ehitamine**		Tähis: **VK-4-01**	Lehti: **1**	Lehti kokku: **8**

Vastutav spets.:	**E.Antons**	**/digiallkiri/**	Joonis: **Asendiplaan**	Mõõtkava: **1:500**
Projekteeris:	**K.Kartau**	**/digiallkiri/**		
Kontrollis:	**J.Ritso**	**/digiallkiri/**		
Projekteeris:				