



Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee
Pärnu mnt 12
86705, Pärnu maakond, Tori vald,
Sindi linn

Teie 27.02.2025

Meie 16.03.2025 nr 7.1-2/25/3249-2

Torustike ehitusloa eelnõu kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Pärnu maakonnas, Tori vallas, Kilksama külas veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu ehitusloa eelnõu (menetlus nr 476000) Puutumus riigiteedega nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 122,31; nr 19120 Uduvere-Suigu-Nurme tee km 32,75-33,02 ja nr 19214 Jänesselja – Urge tee km 0,29-0,78 teemaal ja tee kaitsevööndis. Ehitusloa antakse välja (Veetorustik, Kanalisatsioonitorustik, Reoveepumpla, Tuletõrjehüdrant, Tuletõrjehüdrant, Tuletõrjehüdrant, Tuletõrjehüdrant) ehitamiseks. Ehitusloa aluseks on Aquare OÜ töö nr AQ24201/põhiprojekt “Sauga Tehnopargi veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud” kõi de Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk (VKV)

Lähtudes ehitusseadustiku § 70 lg 3 ja § 99 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu (menetlus nr 476000) ja anname nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt ehitusloa aluseks olevale Aquare OÜ tööle nr AQ24201 tingimusel, et eelnõud täiendatakse kõrvaltingimusega:

- Riigitee nr 19214 km 0,30 ja riigitee nr 19210 km 33,025 ristmike projekteerimiseks tuleb küsida Transpordiameti nõuded ja koostada tee projekt.
- Arvestada tuleb riigitee 19214 Jänesselja-Urge km 0,10-2,15 projektiga Töö nr 1-60/2021.
- Projekti koostaval ettevõtjal ja/või isikul peab olema EHS kohane pädevus. Riigitee ristmikke puudutav projekt tuleb esitada Transpordiametile eraldiseisvalt kooskõlastamiseks. Projekt tuleb saata e-posti aadressile maantee@transpordiamet.ee

Projekti nr AQ24201 realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega:

1. EHS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist.
2. Juhul kui tööde tegemine võib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Riigiteel liikluskorralduse ajutiseks muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omaniku nõusolek.
3. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
4. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

5. Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine ning kahjustatud teerajatiste taastamine.

6. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat välja andmise kuupäevast. Kui ehitusluba ei ole selleks ajaks antud, siis palume Transpordiamet kaasata uuesti ehitusloa või projekteerimistingimuste menetlusse.

Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Tiitelleht, Seletuskiri, Asendiplaanid, Kaevikud, RVP.

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee