



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tallinn

29.09.2020 nr 7.2-6.2/1100

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Päästeameti Põhja päästekeskus arvestab KÜ Ehitajate tee 113 29.09.2020 taotlust ning pikendab riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku 06.12.2018 ettekirjutuses nr 7.2-6.2/2481 sisalduvate ettekirjutuste nr 3 „Kogu hoone varustada evakuatsioonivalgustusega minimaalse toimimisajaga 3 tundi.“ ja nr 4 „Tagada tuletõrjevoolikusüsteemi kontroll ja selle korrasolek ning esitada selle kohta tõendav dokumentatsioon.“ täitmise tähtaegu.

Ülaltoodust tulenevalt ja juhindudes haldusmenetluse seaduse § 64 ja 65 muudetakse ettekirjutuses nr 7.2-6.2/2481 sisalduvate ettekirjutuste nr 3 ja nr 4 täitmise tähtaegu ning määratakse ettekirjutuste uueks täitmise tähtajaks **31.12.2021**

Samas jäävad kehtima koos 06.12.2018 ettekirjutusega nr 7.2-6.2/2481 määratud sunniraha hoiatused, tulenevalt asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 7 lg 2.

Kui 31.12.2021 jäetakse ettekirjutuses sisalduvad ettekirjutused nr 3 ja nr 4 täitmata, rakendatakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 10 lg 1 kohaselt sunnivahendit (sunniraha) alljärgnevalt:

- ettekirjutuse nr 3 mittetäitmine – **800 (kaheksasada) eurot.**
- ettekirjutuse nr 4 mittetäitmine - **800 (kaheksasada) eurot.**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja päästekeskus, aadress, Erika 3, 10416 Tallinn või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile pohja@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Anneli Antsman

Ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Põhja päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

KÜ Ehitajate tee 113 juhatuse liige Ilja Fadejev, smeenfei@gmail.com

+372 5866 7703
anneli.antsman@rescue.ee