



**Projekti nimetus ja kaasnevat dokumentatsiooni identifitseerivad andmed:** Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2036 eelnõu

**Taotluse number ja kuupäev:** 22.02.2024 nr 9.2-5/24/2151-1  
**Tellijä:** Raasiku vald  
**Projekteerija:** SWECO Projekt AS  
**Projekti hindas:** Vaneminspektor Liis Lilleallik

**Projekti hindamisel leiti:**

- ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud lühiajalisteks investeeringuteks (2024-2028) ning pikaajalisteks investeeringuteks (2029-2036);
- **Aruküla alevikus** planeeritakse veevõrgu laiendamist mitmesse aleviku piirkonda ning ka osalist rekonstrueerimist. Veetorustiku rekonstrueerimine on planeeritud lühiajalises programmis. Veevõrgu laiendamine on planeeritud nii lühi-kui pikaajalises programmis.
- **Raasiku alevikus** on ühisveevärgiga varustatus alla 60% ning veevõrk planeeritakse laiendada mitmesse aleviku piirkonda. Veevõrgu laiendamine on planeeritud nii lühi-kui pikaajalises programmis.
- **Härma küla** puurkaev asub 2023. a paigaldatud veetöötlus- ja pumplakompleksiga ühes hoones. Hoone on renoveeritud ja soojustatud väljast, kuid seest on hoone seisund mitterahuldav ning vajades täisremonti koos osalise elektriseadmete ja sisetorustiku väljavahetamisega. Küla veevõrk paikneb suuremas osas erakinnistutel, mis ei võimalda seda vee-ettevõtjal normaalselt opereerida. Lühiajalises programmis on planeeritud rekonstrueerida puurkaev-pumpla.
- **Peningi küla** veevõrgu torustik on rajatud enamasti nõukogude ajal malm- ja terastorudest. Probleemiks on lisaks vanusele veetorustike kulgemine läbi erakinnistute. Veetorustik on planeeritud rekonstrueerida lühiajalises programmis.
- **Perila** pumplahoone on mitterahuldavas seisundis, veetöötlusseadmed puuduvad. Perila küla veevõrk kulgeb suuremalt jaolt üle erakinnistute. Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine on planeeritud pikaajalisse programmi.
- **Kulli küla** pumplahoone ja torustik on heas seisukorras. Laiendamist vajab ühisveevõrk. Pikaajalises programmis on planeeritud rajada 2650 m veetorustikku.

**Projekti hindamise alus:**

- Rahvatervise seadus
- Veeseadus
- Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

**Hinnang: Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2036 eelnõu on kooskõlastatud.**

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Lilleallik

vaneminspektor

Põhja regionaalosakond

+372 5308 4885

liis.lilleallik@terviseamet.ee