ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE ALA ASENDISKEEM
5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee, 27305:003:0202
Reg 4457531, M1:250 (A3)

Tingmärgid

Kasutusala

1W2 1W2 Proj. 20 kV kaabel

Katastriüksuse piir

Kaitsevööndid:
1. 20 kV kaabelliini kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist



IKÕ ala Pos nr (plaanil)	Kinnistu registriosa nr	Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve	Asukoht riigitee (nr ja nimi) suhtes (lõigu algus ja lõpp km)	IKÕ ala pindala ruutmeetrites m^2
Pos 1	4457531	27305:003:0202; 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee; transpordimaa	5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru; kulgemine 157,42-157,62 km;	421

Stromtec OÜ töö nr 22-60 II1761 Kadrina-1013 investeering
Koostas: Martin Bluum