ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE ALA ASENDISKEEM
5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee, 27202:001:0506
Reg 18033550, M1:250 (A3)

Tingmärgid

- Kasutusala
- 1W2 — 1W2 — Proj. 20 kV kaabel
- 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel
- Katastriüksuse piir

Kaitsevööndid:
1. 20 kV kaabelliini kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist
2. 0,4 kV kaabelliini kaitsevöönd on 1 m äärmisest kaablist



IKÕ ala Pos nr (plaanil)	Kinnistu registriosa nr	Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve	Asukoht riigitee (nr ja nimi) suhtes (lõigu algus ja lõpp km)	IKÕ ala pindala ruutmeetrites m^2
Pos 1	8006350	27305:003:2190; 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee; transpordimaa	5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru; kulgemine 156,26-157,04 km;	1606

Stromtec OÜ töö nr 22-60 II1761 Kadrina-1013 investeering
Koostas: Martin Bluum