



Vastavalt nimekirjale

31.12.2024 nr 16-7/24-06603-033

**Teade Eesti-Läti 4. elektriühenduse
merekabli hoonestusloa menetluse ja
keskkonnamõju hindamise algatamise
kohta**

Teavitame, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet algatas 23.12.2024 otsusega nr 1-7/24-422 hoonestusloa menetluse koos keskkonnamõju hindamisega Elering AS-i poolt esitatud hoonestusloa taotluse alusel Eesti-Läti neljanda elektriühenduse merekabli rajamiseks.

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering (REP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamine (KSH) algatati 15.02.2024 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 39. REP-i eesmärk on planeerida Eesti-Läti neljanda elektriühenduse Eestis paiknev osa Paide linnast läbi Lihula linna Sõrve poolsaareni Saaremaal. Kuna REP-i käigus uuritakse maismaal erinevaid õhuliinide trassikoridore ning merekabli randumiskohad Eestis ja Lätis ei ole veel teada, siis on võimalikke Eesti-Läti neljanda merekabli trassikoridore neli: Edela-Saaremaa–Ventspils (pikkus *ca* 49 km), Edela-Saaremaa–Dundaga (pikkus *ca* 55 km), Sõrve–Ventspils (pikkus *ca* 23 km) ja Sõrve–Dundaga (pikkus *ca* 16 km). Milline neljast võimalikust alternatiivist valitakse, selgub REP-i käigus, kui on teada, kus saab paiknema merekabli randumiskoht Saaremaal.

Hoonestusloa taotluse kohaselt koosneb Eesti-Läti neljanda elektriühenduse merekaabel kuni kolmest vahelduvvoolu elektrikaablist pingel kuni 330 kV ning ühest fiiberoptilisest sidekaabelliinist. Merekabli kavandatav töövõimsus on maksimaalselt 1000 MW. Mehaaniliste vigastuste vältimiseks süvistatakse kaabelliin vähemalt osaliselt merepõhja setetesse (*ca* 1-1,5m sügavusele). Hoonestusluba taotletakse 50. aastaks.

Keskkonnamõju hindamine algatati keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lõike 1, § 6 lõike 1 punkti 17, § 7 punkti 2, § 9 lõike 1, § 11 lõigete 3, 8 ja 11, § 12 lõike 1 ning § 18 lõike 7 alusel merekabli rajamisega kaasneda võivate võimalike lühi- ja pikaajaliste, kaudsete ja otseste mõjude, samuti võimalike piiriüleste mõjude väljaselgitamiseks.

Eeldatavalt võib kavandataval tegevusel olla piiriülene keskkonnamõju. Keskkonnamõju hindamise käigus viiakse läbi otsuses välja toodud uuringud. Keskkonnamõju hindamise menetlusi ei liideta.

Arendaja on Elering AS (registrikood 11022625; kontaktisik: Viktoria Muske-Vidjajev, e-post Viktoria.Muske-Vidjajev@elering.ee, telefon 53082147).

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisikud: Adeele Vesingi, e-post adeele.vesingi@ttja.ee, telefon 667 2135).

Hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda elektrooniliselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris aadressil <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/1011811> (registreerimise nr 1-7/24-422).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liina Roosimägi

ehituse tegevusõiguse talituse juhataja

Lisad: 1. Adressaatide nimekiri

Adeele Vesingi +372 667 2135

adeele.vesingi@ttja.ee