

KESKUS	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	P <sub>inst</sub> [kW]	KAITSE [A]	JUHISTIK
	S1	SIESTUS LK-ST (3x16A)	1,5		AXPK4G16
	TÜÜP 1+2 PIKSE/LIIGINGEPIIRIKUD, OVR T1 3L Iimp=25kA, Up=1,5kV				
	1	VALGUSTUS nr.1-17	0,2	B10	AXPK4G16
	2	VALGUSTUS nr.18-34	0,2	B10	AXPK4G16
	3	VALGUSTUSE JUHTIMINE ASTROKELLAGA	0,1	B2	

KILBI KORPUS CDC040 koos montaaziplaadiga.

NIMIPINGE	400 V	TOIDE	ALT
NIMIVOOL	16 A	VÄLJAVIIGUD	ALT
Pinst	1,5 kW	PAIGALDUSVIIS	PINNASES
Parv	1,5 kW	KESKUSE LIIK	JAOTUSKESKUS LUKUSTATAVA UKSEGA
LATISTIKU SÜSTEEM	TN-C	KILBI MATERJAL	KUUMTSINGITUD TERASPLEKK
VASTUPIDAVUS LÜHISELE	6kA	TEENINDUSVIIS	ÜHEPOOLNE
KAITSEKLASS	IP34D	SILDID JA MÄRGISTUS	VASTAVALT STANDARDILE
AVATUD UKSEGA	IP20	RESERVMAHT	20%

Tellija:	Saarde Vallavalitsus	Joonise nr.	EL-2	Töö nr.	02/25-V02
Objekt:	Riigitee nr.6 Valga-Uulu, km 91,42-92,73, Tihemetsa alevik, Saarde vald, Pärnu mk.	Staadium:	PP	Lehti:	1
Joonis:	Jaotuskeskus VJK	Lehti:	1		
	Tel. 44 73 670	Koostas:	M.Borissova	Muud:	
	Tel. 44 32 550	Joonestas:			
	Reg. nr. EL10052831-0001	Kontrollis:			
				Kuup:	17.03.2025