

VÄLISVALGUSTUSE SKEEM





ENNE PUURIMISTÖÖDE/EHITUSTÖÖDE ALUSTAMIST TÄPSUSTADA OLEMASOLEVATE TRASSIDE SÜGAVUSED



ENNE PUURIMISTÖÖDE/EHITUSTÖÖDE ALUSTAMIST TÄPSUSTADA OLEMASOLEVATE TRASSIDE SÜGAVUSED



ENNE PUURIMISTÖÖDE/EHITUSTÖÖDE ALUSTAMIST TÄPSUSTADA OLEMASOLEVATE TRASSIDE SÜGAVUSED



ENNE PUURIMISTÖÖDE/EHITUSTÖÖDE ALUSTAMIST TÄPSUSTADA OLEMASOLEVATE TRUUBI SÜGAVUS

TINGMÄRGID

- V.JK — Proj. välisvalgustuse jaotuskilp (asukoht täpsustada ehituskäigus)
- W1.1 — Proj. välisvavalgustuse maakaabel AXPK 4G16 PVC75-450N torus
- Proj. välisvavalgustuse maakaabel AXPK 4G16 PVC75-750N torus kinniselt
- W1.1 — Proj. välisvavalgustuse maakaabli kaeviku tagasitäide haljasalal
- Proj. maandus
- Proj. välisvalgusti
- 11 — Valgusti/masti nr
- 6m — Valgusti paigalduskõrgus
- pos.1 — Valgusti positsiooni nr.
- 10W — Valgusti võimsus
- pos.1 — Proj. välisvalgusti BGP281 T25 DN10/730, 10W/1212Lm
- pos.2 — Proj. välisvalgusti BGP282 T25 DM12/730, 30W/3200Lm

Tellija: Saarde Vallavalitsus		Joonise nr.: EL-1	Töö nr.: 02/25-V02
Objekt: Riigitee nr.6 Valga-Uulu, km 91,42-92,73, Tihemetsa alevik, Saarde vald, Pärnu mk.		Staadium: PP	Leht: 1 / Lehti: 3
Joonis: Kergliiklustee asendiplaan tehnovõrkudega. Välisvalgustus			
E Tel. 44 75 670 / Tel. 44 52 990	Koostas: M.Borissova	Mõõt: 1:500	
Ettev. nr EE100092051-0000	Joonestas: / Kontrollis:	Kuup.: 17.03.2025	