

22155 Nõo-Tamsa tee T1
52801:010:0050

Raiuda võsa ja koristada
raiejäägid
(29m²)

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil.
Minimaalne sügavus 1,5m
Kaitsetoru Ø110mm, 1250N, L=29m.

Liitumiskilp paigaldada seljaga
raudtee suunas. Kilbist tuua
välja tarbijakaabli kaitsetoru
(450N, Ø160mm, l=2m).

Ettevaatust
sidekanalistasioon
MTÜ EESTI ANDMESIDEVÕRK
(De63, 63.28)

MPL439420, AJ14632 - LK236157,
AXPK4G50 l=97m, trass l=91m
750N Ø110mm kaitsetorus.
Sügavus 1,5m.

Ettevaatust
geodeetiline punkt!
Kaitsevöönd 3m

Ettevaatust
raudteesidekaabel!

Tingmärgid

- projekteeritud liitumiskilp
- projekteeritud 0,4kV maakaabelliin (750N kaitsetorus)
- projekteeritud maakaabelliini paigaldus kinnisel meetodil(1250N kaitsetorus)
- planeeritud puurimismasina asukoht / puurimiskaevik
- projekteeritud võsaraie
- olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- olemasolev 10kV maakaabelliin
- katastripiir
- maantee kaitsevööndi piir
- raudtee kaitsevööndi piir
- olemasoleva keskpingeõhuliini kaitsevöönd
- olemasoleva sidekaabli kaitsevöönd

Tingmärgid varem koostatud tööst.
Raudteeülesõitude moderniseerimine.Nõo raudteeülesõidukoha automatikavarustuse projekt
INGENIERIA Y CONTROL FERROVIARIO S.A. Töö nr UAS407.Juuli 2024. Tööprojekt

Projekteeritud ICF ülesõidufoor

- Projekteeritud tõkkepuu ICF
- Projekteeritud ICF ülesõidukoha kapp
- Projekteeritud TTA turvangu kaabel
- Projekteeritud fiiberoptiline kaabel koos mikrotorustikuga
- Projekteeritud kaablitrassid
- Projekteeritud 0,4 kV kaabelliin
- Demonteeritav objekt

Raudtee kaitsevööndi piir

Raudtee tn 1 // 3 // Nõo raudteejaam
52801:010:0026

Kasutatud geoalus: OÜ Kirjanurk töö nr 13608G. Mai 2025.									
Projekt Nõo raudteeülesõidukoha (Tartu-Valga 443,69 km) elektriliitumine						Tellija			
Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond						Elektrilevi OÜ			
Asendiplaan						Joonise nr			
LEONHARD WEISS						LC3675_TP_ELV-4-01			
LEONHARD WEISS OÜ						Mõõtkava			
E-post estonia@leonhard-weiss.com						M 1:200			
Telefon +372 601 2265						Staadium			
Registrikood 12083348						Tööprojekt			
Projekteerija						Keel			
H.Vissel						Leht			
Kontrollija						1			
H.Vissel						Lehti			
Projektijuht						1			