



| JRK NR | ASUTUS | NUMBER | KUUPÄEV |
|--------|----------------|----------|------------|
| 1. | Elektrilevi OÜ | - | 05.12.2023 |
| 2. | Telia Eesti AS | 38516308 | 18.12.2023 |

Märkused
1. Projekti alusplaaniks on Kirjanurk OÜ koostatud geodeetiline alusplaan töö nr 111206 07.12.2023. Koordinaadid L-E51 97 ning kõrgused E+2000 süsteemis. Projekt koostatud vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekti tehnilistele nõuetele nr 462077.
2. Kaabli ja elektriseadmete paigaldamisele järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõuded.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Et lohi kasutada kulumunud pinnast ja turvast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Riigitee mahakäigul paigaldada elektrikaablid 1250N kaitsesorusse minimaalselt 1,0 m sügavusele.
6. Riigiteega ristuvad elektrikaablid paigaldada 1250N kaitsesorusse minimaalselt 1,5m teekattest.
7. Riigitee mahakäigudele ristuvad elektrikaablid 1250N kaitsesorusse minimaalselt 1,2 m sügavusele.
8. Riigitee maa tuleb peale tööde lõpu kgrastada. Haljastus taastada kasvupinnaga ja murukulviga vastavalt „Tehetööde tehniliste kirjelduste“ peatükki nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.
9. Kõrvale kaldeid kooskõlastatud projektist on keelatud.

| | | | | | |
|------------------|--|----------------|---|-------------|-----------|
| Tellijä: | Enefit OÜ | Address: | Päevallile 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 | Töö nr: | 23-182 |
| Töö nimetus: | Miku kinnistu liitumine madalpingel, Vetiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond. LC0448 | MTR: | 12688881 | Joonise nr: | 001 |
| Joonise nimetus: | Asendiplaan | Reg. nr: | 12688881 | Mõõtka: | M1:500 A1 |
| | | Telefon: | +372 553 4119 | | |
| | | E-mail: | jaanus@stromtec.ee | | |
| | | Projekteerija: | Martin Bluum, 56969904 | | |
| | | Kontrollis: | Jaanus Kaldja | | |