



### 3 Jõhvi - Tartu - Valga tee 197,96-197,98 km




#### Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

Asendiplaanil leht 1 vaade 2



|  |                     |            |                |  |  |  |  |
|--|---------------------|------------|----------------|--|--|--|--|
| Projekt<br><b>Tsurguliina - Sooru fiider 2. etapp. Öru alevik, Öruste küla ja Kiviküla, Valga vald, Valga maakond</b>  |                     |            |                | Tellija<br><b>Elektrilevi OÜ</b>         |  |  |  |
| Joonis   |                     |            |                | Joonise nr<br><b>P7023-K2_TP_EL-4-01</b> |  |  |  |
| Ristmäväli   |                     |            |                | Mõõtkava M 1: 250                        |  |  |  |
| Projekteeris   | <b>Raido Rebane</b> | 29.08.2024 | +372 5699 8445 | Staadium Tööprojekt                      |  |  |  |
| Kontrollis   | <b>Andres Mee</b>   | 29.08.2024 | +372 511 9005  | Keel EST                                 |  |  |  |
| Projektijuht   |                     |            |                | Leht 9                                   |  |  |  |
|  <b>LEONHARD WEISS</b><br>LEONHARD WEISS OÜ<br>E-post estonia@leonhard-weiss.com<br>Telefon +372 601 2285<br>Registrikood 12083348<br>EE101756486 |                     |            |                | Leht 9                                   |  |  |  |