



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Jõgeva

04.10.2019 nr 7.2-6.3/2273

26.08.2019 toimunud tuleohutusülevaatusel Põltsamaa Valla (Felixhall, Põltsamaa Spordihoone), hoones ja territooriumil aadressiga Lille 2, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/2409-2.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Alari Pagi, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Tagada teisel korrusel maadlussaali ja koridori vaheline väljapääsutee uks avamisseadmega, mis tagaks ohu korral selle avatavuse võtmeta mõlemalt poolt.

Alus: Tuleohutuse seadus § 6 lg 1; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 55 lg 2 vastavalt § 49 lg 1.

Tuleohutuse seadus § 6 lg 1 – Piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 § 49 lg 1 - Evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv uks varustatakse evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning mille liikumine ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale. Kui evakueeruvate inimeste arv nõuab paarisukse mõlema ukselehe kasutamist, varustatakse mõlemad ukselehed evakuatsioonisulustega. Evakuatsioonisuluste valikul lähtutakse asjakohasest normist, juhendist või standardist.

Evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv lukustatud uks peab olema varustatud evakuatsioonisuluse ehk avamisseadmega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning suluseavamise liigutus ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale. Erandkorras võib kasutada kaitsekupliga evakuatsioonisulust. Selline uks võib olla varustatud ka elektrilise evakuatsiooniseadega, mis avaneb hoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tööle rakendumisel või valvekohas asuvast avariinupust.

Paikvaatluse protokollis fikseeriti, et teisel korrusel maadlusaali ja koridori vaheline uks on võtmega avatav koridori poolt. Kuna eelpool mainitud uks on väljapääsuteekseks ka jõusaali kasutajatele, siis see peab mõlemalt poolt olema ilma võtmeta avatav.

Täitmise tähtaeg: 31.12.2019

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 100 (ükssada) eurot.**

2. Tagada evakuatsioonitrepikojast (teiselt korruselt maadlusaali ja jõusaali evakuatsioonitrepikojast) evakuatsioonipäas väljumisega otse maapinnale (mitte läbi esimese korruse), et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6; Siseministri 30.03.2017.a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 12 lg 6 p 1.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 3 järgi isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni. Siseministri 30.03.2017.a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 – Enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamistõrje kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri 30.03.2017.a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 12 lg p 1 - Hoone või selle osa kasutamistõrjest lähtuvalt eraldatakse omaette tuletõrjekesksiooniks evakuatsioonitee.

Paikvaatlusega tuvastati, et evakuatsioonitrepikojast, mis on evakuatsioonipäasuks maadlusaali ja jõusaali kasutajatele puudub otsepäas õue, evakuatsioonitee läbib esimesel korrusel asuvaid ruume, seega ei moodustu sellest omaette tuletõrjekesksiooni ning puudub trepikojast otsepäas õue. Kuna teisel korrusel on kasutajate arv üle kümne, siis peab olema kaks nõuetekohast evakuatsioonipäasu.

Evakuatsioonitee on hoone evakuatsioonipäasust algav ja ohutus kohas lõppev või vabalt ja ohutult läbitav hoonesisene liikumistee ohutusse kohta.

Evakuatsioonipäas on evakuatsioonialast otse hoonest välja viiv uks või hoone sees paiknev ruum, mille kaudu on tulekahju korral võimalik evakueeruda ohutusse kohta.

Täitmise tähtaeg: 31.12.2020

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 600 (kuussada) eurot.**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või Luminor panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: “Felixhall, Põltsamaa Spordihoone 04.10.2019 ettekirjutus nr 7.2-6.3/2273.”

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku

tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt. Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, 50705, Tartu linn või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Alari Pagi

juhtivinspektor

Lõuna päästekeskus, Ohutusjärelvalve büroo

776 8318

alari.pagi@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

Põltsamaa Vallavalitsus; info@poltsamaa.ee