

From: "Eveli Vanamb" <Eveli.Vanamb@maarium.ee>
Sent: 2/18/2025 12:13:08 PM
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>, <info@elektrilevi.ee>
Cc:
Subject: Kirja edastamine: Teavitus ohtlikust olukorrast (Kuressaare metskond 667, 63401:005:0132)

eveli.vanamb@maarium.ee saada teile sageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)

Tere

Maa- ja Ruumiameti poole pöördus Elektrilevi OÜ teavitusega ohtlikust olukorrast Saare maakonnas Saaremaa vallas Kübassaare külas asuval Kuressaare metskond 667 (katastritunnus 63401:005:0132) kinnisasjal.

Riigi kinnisvararegistri (<https://riigivara.fin.ee>) kohaselt on Kuressaare metskond 667 kinnisasi riigivara, mille valitseja on Kliimaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Tulenevalt märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 5 lõikes 3 sätestatust edastame kirja RMK-le kui pädevale asutusele.

Lugupidamisega



Eveli Vanamb

juhataja | hoolduse büroo

+372 5698 0575

Maa- ja Ruumiamet

eveli.vanamb@maarium.ee

www.maarium.ee

Mustamäe tee 51, Tallinn

From: no-reply@elektrilevi.ee <no-reply@elektrilevi.ee>

Sent: Tuesday, February 18, 2025 12:35 PM

To: MA Üldpost <maarium@maarium.ee>

Subject: Teavitus ohtlikust olukorrast

Hea Maa- ja Ruumiamet

Korralise võrgu ülevaatus käigus märkasime, et aadressil **Kuressaare metskond 667, Kübassaare küla** (katastritunnus nr **63401:005:0132**) asub elektriliinide all metallaed, mis võib olla ohtlik inimesele ja varale.

Kui rikke korral (näiteks torm) kukub elektriliini juhe aiale, satub kogu aed pinge alla. Seetõttu on ohustatud aia lähedal viibivad inimesed ja loomad. Ohtlikuks maa-alaks loetakse 8 m aiast.

Tekkinud ohuolukorra likvideerimiseks soovitame elektriliinide all olev metallist aia osa asendada elektrit mittejuhtivast materjalist aiaga (näiteks puit, plastik, kivi).

Õnnetuse korral on metallaia omanik osaliselt vastutav kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis tekkivate kahjude eest. Kaitsevööndi ulatuse ja seal kehtivate kitsenduste kohta saab lähemalt lugeda elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused.

Lisainfot leiate meie [kodulehelt](#).

Heade soovidega
Elektrilevi

Elektrilevi OÜ

Veskiposti 2, 10138 Tallinn

Eraklientide teenindus: 777 1545 | info@elektrilevi.ee

Äriklientide teenindus: 777 1747 | ariklient@elektrilevi.ee

www.elektrilevi.ee



Kiri on saadetud väljastpoolt valitsemisala. Ärge avage kirjaga kaasa tulnud linke või manuseid enne, kui olete saatja õigsuses ja sisu turvalisuses kindel.