

Tallinna Linnaplaneerimise Amet  
Vabaduse väljak 7  
15198 Tallinn

AS Tallinna Vesi  
Ädala 10, Tallinn 10614, Estonia  
Tel. +372 6262 200  
Fax +372 6262 300  
www.tallinnavesi.ee

19.02.2025 PR/2506659-2

## NÕUSOLEK

Asukoht: Põllu 68, Tallinn  
Käsitletud: välispordiväljak

Vastavalt ehitusseadustiku § 70 annab AS Tallinna Vesi kui kaitsevööndiga ehitise omanik nõusoleku teostada kaitsevööndis või selle vahetus läheduses ehitustöid vastavalt esitatud projektile järgnevate märkustega:

- Käesolev nõusolek on antud vaid AS-i Tallinna Vesi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) kaitsevööndis tööde teostamiseks ning on üldist laadi. Nõusoleku andmisega ei kinnita AS Tallinna Vesi talle esitatud projektis märgitud olemasoleva AS-ile Tallinna Vesi või kolmandatele isikutele kuuluva (sh kinnistusesse) ÜVK asukoha õigsust ega võta endale mingit vastutust selles osas. Sõltumata nõusoleku andmisest tuleb tagada, et tööde tegemise käigus ei kahjustata ÜVK-d ning enne tööde alustamist tuvastada ÜVK tegelik asukoht. ÜVK kahjustamise korral tuleb AS-ile Tallinna Vesi ja kolmandatele isikutele hüvitada kogu tekkinud kahju.
- Kuus tööpäeva enne ehitustegevusega alustamist tuleb kohale kutsuda AS Tallinna Vesi esindaja. Selleks saata e-kiri aadressile [esindaja@tvesi.ee](mailto:esindaja@tvesi.ee). Väljakutse taotlusele lisada tööloa taotleja poolt eeltäidetud, digiallkirjastamata kujul [tööloa vorm](#) mis on leitav AS Tallinna Vesi kodulehel.
- Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgu kahjustamist. Kaitsevööndis töötamisel tuleb jälgida [ÜVK kaitsevööndis tegutsemise korda](#).
- Kõigi ehitusperioodil töömaal tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul.
- Kõik töömaal paiknevad olemasolevad kaevukaaned ja siibri kaped tõsta projekteeritava katendi tasapinda. Mitteujuvat tüüpi kaevuluugikomplektid tuleb asendada ujuvat tüüpi luugikomplektidega.
- Töömaal paiknev veemöödukaev tõsta välja spordiväljaku alalt. Selleks koostada pädeva isiku poolt torustike eriosade põhi- või tööprojekt ja esitada see täiendavalt AS-ile Tallinna Vesi läbi vaatamiseks.

AS-i Tallinna Vesi nõusolek kehtib 2 aastat.

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Marianne Thalfeldt  
Tehniline konsultant  
626 2200