STROMTEC TÖÖ NR 25-110 TINGMÄRGID

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reaalset suurust tähistava tingmärgiga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. keskpinge õhuliini mast
- Proj. madalpinge õhuliini mast
- Proj. õhuliini mastitugi
- Proj. mastalajaam
- Proj. tõmmits õhuliini mastile
- Proj. alajaam maanduspaigaldisega
- Puurimise lähtekaevik
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

109.41

Mast 25

55.90

Mast 23 asendada: TAN, 11m, klass 4 + tugi 12m, klass 3
Toe kaugus mastist 6m
Paigaldada riiglid

Mast 24

põld

80.07

75801:001:0434
-

Asendada olemasolev AS-35 KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega mastidel 1-46A
L = 4538m

Õhuliini rippe joonis 1



Kp õhuliini paigaldamine.

87001:002:1571
Liivaku

Ristumine riigitee nr 24123
Vastemõisa-Võlli-Suure-Jaani tee km 1,233
tagada õhuliini nõuetekohane kõrgus min 7,0m
Arvutuslik kõrgus 9,1m. (Vt. õhuliini rippe joonis 1)

Vastemõisa - Võlli - Suure-Jaani tee

Mast 23 asendada: TAN, 13m, klass 4 + tugi 14m, klass 4
Toe kaugus mastist 6m
Paigaldada riiglid

Mast 23

87001:001:0050
24123 Vastemõisa - Võlli - Suure-Jaani tee

89.33

Mast 22

X = 6481300

Y = 583450

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 04.02.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-110
Töö nimetus:	Viljandi-VASTEMÕISA. IP8579. Tööprojekt.	Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 026
		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 026	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	