Mast 1 asendada: TAN, 13m, klass 4 + tugi
14m, klass 4
Toe kaugus mastist 6m
Paigaldada riiglid

Asendada olemasolev AS-35 KP paljasjuhe BLL-62 kaetud juhtmega mastidel 1-4 (Kildu Kooli HL)
L = 256m

Ristumine riigitee nr 24123
Vastemõisa-Võlli-Suure-Jaani tee km 3,185
tagada õhuliini nõuetekohane kõrgus min 7,0m
Arvutuslik kõrgus 7,7m. (Vt. õhuliini rippe joonis 3)

Ristumine riigitee nr 24123
Vastemõisa-Võlli-Suure-Jaani tee km 2,994
tagada õhuliini nõuetekohane kõrgus min 7,0m
Arvutuslik kõrgus 7,3m. (Vt. õhuliini rippe joonis 2)

Mast 44
Mast 1
Mast 2
Mast 43
Mast 42
Mast 1

75.60
76.12
96.73
11.68
62.81

Vastemõisa - Võlli - Suure-Jaani tee

el.kaabel

TP

87001:001:0052
24128 Kildu-Oksa-Töramaa tee

87001:001:0050
24123 Vastemõisa - Võlli - Suure-Jaani tee

87001:001:0220
Maruka

75801:001:0251
Kooli

Õhuliini rippe joonis 3



Kp õhuliini paigaldamine.

Õhuliini rippe joonis 2



Kp õhuliini paigaldamine.

STROMTEC TÖÖ NR 25-110 TINGMÄRGID

- 1W2 — Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reaalset suurust tähistava tingmärgiga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. keskpinge õhuliini mast
- Proj. madalpinge õhuliini mast
- Proj. õhuliini mastitugi
- 50 — Proj. mastalajaam
- Proj. tõmmits õhuliini mastile
- Proj. alajaam maanduspaigaldisega
- Puurimise lähtekaevik
- X — Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- V — Ol. olev veetrass
- K — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D — Ol. olev drenaaž
- G — Ol. olev gaasitrass
- T — Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 04.02.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-110
Töö nimetus:	Viljandi-VASTEMÕISA. IP8579. Tööprojekt.	Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 033
		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 033	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	