Proj. mast
Proj. KP-kaabel
Proj. KP-kaitsetoru
Proj. KP-kaitsetoru kinnisel meetodil
Raie (vajadusel)

Ol. olev KP-õhuliin
Ol. olev MP-õhuliin
Ol. olev sidetrass
Riigitee kaitsevöönd
Puurimiskaevik reaal. mõõdud

Uus mast
III klass, tan
L=11m;

1xPVCØ160, "750N"
L=109m

KPL226674
AHXAMK-W.3x240+35Cu
L=2175m

1xPVCØ160, "1250N"
L=153m
Puurimine vahemikus
kaevikud nr.1-nr. 3
Kinnisel meetodil!

1xPVCØ160, "1250N"
L=616m
Puurimine vahemikus
kaevikud nr.4-nr.7
Kinnisel meetodil!

Puurimise kaevik Nr.1
Puurimise kaevik Nr.2
Puurimise kaevik Masina asukoht Nr.3
Puurimise kaevik Masina asukoht Nr.4
Puurimise kaevik Nr.5
Puurimise kaevik Nr.6

Jätk paigaldada sirgele lõigule!

51801:001:0562 Mõe
51801:001:0515 Kõpraaugu tee L1
51801:001:0080 Kodaka
51801:001:0581 Mikrovahe
51801:001:0008 Kuusheki
51801:001:0261 Jaani
51801:001:0473 Sinilille

TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV	
KASVUMULD	20cm
TAGASITÄIDE; Kivide max suurus 20mm matejalis TIHENDATUD LIIV; Kt=0.92 Kf=1m/ööp	75cm
TIHENDATUD LIIV; Kf=1m/ööp	5cm
OL.OLEV PINNAS	

LAIUS VASTAVALT RIKUTUD HALJASTUSELE

Hoiatuslint paigalada 0,3m kõrgusele torust
Projekteeritud trass

KRAAVI NÕLVA KAHJUSTAMISEL TAASTADA SELLE ESIALGNE KALLE

Märkused:
1. Projekteerimisülesanne nr. 487706.
2. Rajada KP-kaabel vastavalt joonistele TC0714-1, TC0714-2 ja TC0714-3.
3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	**Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond**			Tellija:	**Elektrilevi OÜ**
Joonis:	**10 kV elektrivõrgu plaan-kaablitrass**			Joonise nr:	**TC0714-1**
CONNECTO AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	**Egert Siigur**	15.10.2025		
	Kontrollis	**Egert Siigur**		Mõõtkava **1:1000**	Leht 1 / Lehti 9
				Staadium **TP**	