


- Märkused:
1. Projekteerimisülesanne nr. 487706.
 2. Rajada KP-kaabel vastavalt joonistele TC0714-1, TC0714-2 ja TC0714-3.
 3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele.
 4. Taastada katted.
 5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
 6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

- Proj. KP-kaabel
Proj. KP-kaitsetoru
Ol. olev drenaaž
Ol. olev sidetrass
Riigitee kaitsevöönd
Puurimiskaevik reaal. mõõdud



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------|--|-------------|--|----------|--|----------------|--|---------|--|------|--|-------|--|
| Projekt: | | | | Elektrivõrgu ümberehitus kliendi soovil, Rehemäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | | | | Tellijä: | | | | Elektrilevi OÜ | | | | | | | |
| Joonis: | | | | 10 kV elektrivõrgu plaan-kaabliitrass | | | | Joonise nr: | | | | TC0714-1 | | | | | | | |
| <div> CONNECTO</div> <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tulsi tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div> | | | | Projekteeris | | Egert Siigur | | 15.10.2025 | | Mõõtkava | | | | 1:1000 | | Leht | | Lehti | |
| | | | | Kontrollis | | Egert Siigur | | | | | | | | Stadium | | TP | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |