

21303:006:0171
Aasa-Uuetoa

Tarbija kaablotorud
2x Ø110mm, 450N, 2 m

LK227079
1 kohaline
min kaugus ol.o.l
kilbist 0,1 m

Kinnine läbindamine 35 m
Kaablotoru Ø110mm, 1250N, 35 m
Ristmeväljajoonis RV-1
km 1,34

T19348 kaitsevööndis
km 1,21-1,34

21401:001:0055
Põlluveere




MPL426809 AI 4G300
159/175m
Kaablotoru Ø110mm,
450N, 124 m

21303:006:0068
19348 Ikla-Piiri tee





21303:006:0063
Ikla hotell

21401:001:0351

Tingmärke projekteeritud:

-  Maakaabelliin torus kinnisel läbindamisel
-  0,4 kV maakaabelliin torus
-  Liitumiskilp (punasega kilbi tegelikud mõõdud)

Tingmärke olemasolevad:

-  Katastriüksuse piir
-  10 kV õhuliin
-  0,4 kV maakaabel
-  Sidetrass

Projekt						Tellija		
Meieri kinnistu laadimistaristu elektriliitumine Ikla küla Häädemeeste vald Pärnu maakond						Elektrilevi OÜ		
LEONHARD WEISS						Joonise nr		
Asendiplaan						LC1219-1		
Projekteeris	Karl M Põidsam		05.2024	+372 59002453	Möötkava	1:500		
Kontrollis					Stadium	Tööprojekt		
Projektijuht					Keel	Leht	Lehti	
E-post estonia@leonhard-weiss.com						EST	1	1
Telefon +372 601 2285								
Registrikood 12083348								
EL10665798-0001								