



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus  
info@rae.ee

Teie 06.05.2026 nr 6-1/5518

Meie 09.06.2026 nr 7.2-3.1/3173-2

**Detailplaneeringu esitamine  
kooskõlastamiseks Soodevahe küla  
Lepiku ja Lennuradari tee L10 kinnistu  
ja lähiala detailplaneering (kovID  
DP1304)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Sodevahe küla Lepiku ja Lennuradari tee L10 kinnistu ja lähiala detailplaneering“ detailplaneeringu tuleohutuseosa järgneva märkusega.

Päästetehnika ligipääsu tagamiseks peab võimaldama päästetehnikal pääseda alumiste kinnistu hoone kõikidele külgedele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Garri Mölder  
Ohutusjärelvalve büroo  
peainspektor