



TERVISEAMET

**Terviseohutuse hinnang**  
nr 12.5-2/24/129-3

**Hinnangu koostamise kuupäev:** 21.03.2024

**Hinnangu taotleja:** SHANGHAI PÜHA JOHANNENE MTÜ, registrikood 80577216, Sitsi tn 15a, Tallinn

**Välja antud:** SHANGHAI PÜHA JOHANNENE MTÜ, registrikood 80577216, Tondi 55 (II korrus), Tallinn

(asutuse nimi, terviseohutuse hinnangu taotleja nimi, reg.kood, tegevuskoha aadress)

**Kooli või koolieelse lasteasutuse tegevusala(d):** põhikool

**Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu**

- ☒ andmed hinnatava hoone, maa-ala ja ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused
- ☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused
- ☐ töötajate tervisetõendid
- ☒ mitteeluruumi üürileping
- ☒ MTÜ Vivere kooli kinnituskiri nr 1-7/1/2021, 16.04.2021 (söökla ja duširuumi kasutamise kohta)

(muude esitatud dokumentide loetelu)

**Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele**

- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ tarbijakaitseseadus
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ (edaspidi määrus 84)
- ☒ sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“
- ☒ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- ☒ sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“

**Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn**  
Paju 2, 50603 Tartu  
Akadeemia 2, 80011 Pärnu  
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500  
e-post: info@terviseamet.ee  
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799  
KMKN EE101339803  
EE891010220034796011  
viitenumber 2800048574

☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele”

### **Terviseohutuse hinnang<sup>1</sup>**

SHANGHAI PÜHA JOHANNENE MTÜ poolt kasutatavad ruumid asuvad Tondi 55, Tallinn hoone II korrusel.

Kooli lisandub lisaks I kooliastmele II kooliaste. Kooli planeeritud kohtade arv on kuni 90 last, planeeritud klassikomplektide arv on 6. Koolis on 5 klassiruumi pindaladega 27,5 m<sup>2</sup>, 82,2 m<sup>2</sup>, 82,2 m<sup>2</sup>, 82,2 m<sup>2</sup> ja 168,5 m<sup>2</sup> (kasutusel võimlemissaalina; ruumi saab jagada pooleks ja tekitada kaks klassi). Vivere kooli kinnituskirja alusel kasutatakse kunsti/käsitööklassi (suurusega 39,7 m<sup>2</sup>), sama hoone teises osas, 2. korrusel. Koolil on kasutusel ühine söökla ja duširuum Vivere kooliga. Kõik ruumid on tegevusele vastavalt viimistletud ja sisustatud. Kehalise kasvatus ruumid on tundide läbiviimiseks sisustatud ning õpilastele on tagatud võimalus peale kehalise kasvatus tundi end sooja veega puhtaks pesta. Läbipaistvad põrandani ulatuvad aknaklaasid on nõuetekohaselt märgistatud. Õpilastele on kättesaadav nõuetele vastav joogivesi. Sundventilatsiooni õhuhulgad, tehnosüsteemide poolt tekitatava müratase ja valgustustiheduse mõõtmistulemused vastavad nõuetele.

SHANGHAI PÜHA JOHANNENE MTÜ kool aadressil Tondi 55 (II korrus), Tallinn vastab kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Käesolev hinnang tunnistab kehtetuks Terviseameti 03.05.2021 väljastatud terviseohutuse hinnangu nr 12.5-2/21/1284-4.

(allkirjastatud digitaalselt)

Neti Eva Grepp  
vaneminspektor  
Põhja regionaalosakond

55943258  
Neti.Eva.Grepp@terviseamet.ee

---

<sup>1</sup> Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.