



- TINGMÄRGID:
- Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
 - Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv)
 - Projekteeritud MP õhuliini masti tõmmits
 - Ümbertõstetud mastilüliti
 - Demonteeritav MP õhuliin (AMKA 3x50/70)
 - Olemasolev kaitsetoru
 - Olemasolev MP õhuliin
 - Olemasolev KP kaabelliin
 - Mittetõstetav sidekaabel
 - Olemasolev aed
 - Olemasolev tänavavalgustus
 - Krundi piir

MÄRKUSED:

1. Geodeetilise alusplaani kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud Geodeesia24 OÜ-poolt (töö nr 9456-24, juuli 2024). Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Haljasalal rajada kaabelliin lahtise kaeve teel sügavusele vähemalt 0,7 m 5...10 cm liivaalusele ning katta 5...10 cm liivakihiga ja kaitsta kaablikaitselindiga. Kaitselinde paigaldussügavus on 10 cm ülalpool kaablit. Sõidutee all kaabelliin rajada lahtise kaeve teel kaablikaitseturust tugevusega 750N sügavusele vähemalt 1,0m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga.
3. Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. seletuskiri).
4. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
5. Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.

FORMAAT A3 420 x 297 mm

Töö nimetus: Väike-Alliku võrgu ümberehitus		Objekti aadress: Väike-Alliku, Undiaugu, Rae küla, Rae vald	
Tellija Elektrilevi OÜ		Joonise nimetus: ELEKTRIKAABLITE ASENDIPLAAN	
Kontrollis	I. Kozlov	18.07.24	
Koostas	I. Kozlov	18.07.24	
Töö nr:	PL24-20-16	Stadium:	TP
Version:	-	Joon. nr:	EV-1
Möötkava:	1:500	Faili nimi:	PL242016_TP_EL-4-01_EV-1-Asend.dwg
			Leht: 8/11

OÜ PLUVO EESTI
Värvi tn 4, 10621
Tallinn, Eesti
e-mail: info@pluvo.ee
www.pluvo.ee

MTR nr.
TEL003705