



TINGMÄRGID

- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILBI TEGELIK SUURUS
- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
- OLEMASOLEV PUITMAST TÕMMITSAGA
- PROJEKT. KAABLIKAITSETORU (450N)
- PROJEKT. KAABLIKAITSETORU (750N)
- OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
- PROJEKT. MP MAAKAABEL
- KATASTRÜKSUSE PIIR(RAUDOJA-VIKIPALU-KEHRA TEE)
- KATASTRÜKSUSE PIIR

MÄRKUSED:

1. PAIGALDADA UUS MAAKAABELLIIN AXPK 4G50, TUNNUSEGA - MPL417273. MAST M4 (AJ LAANE:(ARUKÜLA) F1) KUNI UUE LIITUMISKILBINI LK225008. KAABLI PIKKUS - 10+36+3M. KAABEL PAIGALDADA MASTILT SÕIDUTEE KÕRVAL TEEMAAL, LAHTISEL MEETODIL, SÜGAVUSEL min. 1,0m KAITSETORUS PVC, Ø110, 750N. JUKU KINNISTUL PAIGALDADA KAABEL LAHTISEL MEETODIL, SÜGAVUSEL min. 0,7m, KAITSETORUS PVC, Ø110, 450N KUNI KIIGEMETSA KINNISTUNI.
2. PAIGALDADA UUS 1-KOHALINE LIITUMISKILP LK225008 KOOS P2P ARVESTIGA NING PEAKAITSMEGA 3x25A KIIGEMETSA KINNISTU PIIRIL. TOIDE VÕTTA MAAKAABLIGA MPL417273 AXPK 4G50. PAIGALDADA TARBIJATORU KILBIST LIITUJA KINNISTULE.
3. KILBI PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
4. VAJADUSEL EEMALDADA LIITUMISKILBI ASUKOHAL PUUD JA PÕÕSAD.
5. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD HALJASALA TAASTADA ENDISELE TASEMELE.

Tähis	Kuupäev	Projekteerija	Muudatuse kirjeldus

 Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970, Faks 654 6714 EL10303995-0001 kh@energia-konsult.ee	Tellija	Elektrilevi OÜ	Projekti nr.	 ENERGIAKONSULTANTSIOONITETVÕTETE LIID LIIG		
	Töö nimi	Kiigemetsa, Vikipalu küla, Anija vald, Harju maakond liitumine madalpingel	Joonise nr.		EL-4-01	
	Kontrollis	T.Roosna	10.2023	staadium	leht/lehti	Möötkava
	Projekteeris	D.Kondaev	10.2023	TP	1/4	1:500:A3
Faili nimi	LC0196_TP_EL-04.01_Asendiplaan		Joonise nimi	Asendiplaan		