



PÄÄSTEAMET

Hiiumaa Vallavalitsus  
valitsus@hiiumaa.ee

Teie 26.03.2021 nr

Meie 22.04.2021 nr 7.2-3.4/2626-2

## **Hiiumaa valla üldplaneering**

Päästeameti Lääne päästekeskus teeb ettepaneku planeerimise edasise protsessis ohtlike ettevõtete ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete rajamisele sätestada tingimused.

Põhjendus: Üle kogu Eesti on kasvamas trend, kus rajatakse biogaasi toomisjaamasid, tanklatele lisatakse surugaasi ja vedelgaasi mahuteid. Sellest tulenevalt võib tekkida olukord, kus olemasolevale kütusetanklale nt. 5 tonnise gaasimahuti lisamisega tekib ohtlik ettevõte.

Välise kustutusvee tagamise osas tuleks üldplaneeringus ära näidata olemasolevad kustutusvee kohad ja panna kohustus detailplaneeringuga lahendada planeeringus tuletõrje veevõtukohtade rajamise kohustus, kui selleks tekib vajadus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@rescue.ee

Lääne päästekeskus / Pikk 20a / 80013 Pärnu / 444 7800 / laane@rescue.ee / www.paasteamet.ee /  
Registrikood 70000585